

FDV – DOKUMENTASJON		Nr.: 071
		Rev.: 02
		Dato: 07.02.2019
Produktspesifikasjon	ESK-modulskap 42 eller 63 Moduler Komplett skap og delt skap med tomskap og innsats	
Produktnavn	ESK-Modulskap 42, 42 moduler med svakstrømsfelt ESK-Modulskap 63, 63 moduler med svakstrømsfelt	
Anvisning for drift	Ingen	
Vedlikehold	Produktet er vedlikeholdsfritt. Dersom skade på lakk skulle oppstå, bør denne skaden utbedres for å unngå korrosjon.	
Henvisninger Vedlegg	Produktkatalog, dokumentasjon, brukerveiledning og tekniske data	
Produsent	Stansefabrikken UAB	
Importør	EFA Elektro AS, Postboks 593, 1411 Kolbotn, Norway Tlf. 66812400 e-mail: post@efa.no - www.efa.no	

EFA Elektro AS

Produktsjef

Teknisk dokumentasjon på ESK-Modulskap 42 og 63

El. Nr.	Beskrivelse	BxHxD	Moduler
17 654 55	ESK-Modulskap Komplette m/svakstrømsfelt	465x760x205	42
17 654 67	ESK-Modulskap Innsats m/svakstrømsfelt		42
17 654 68	ESK-Modulskap Tomske m/svakstrømsfelt	465x760x205	42
17 654 56	ESK-Modulskap Komplette m/svakstrømsfelt	465x925x205	63
17 654 69	ESK-Modulskap Innsats m/svakstrømsfelt		63
17 654 70	ESK-Modulskap Tomske m/svakstrømsfelt	465x925x205	63

Bygget i henhold til EN 61439-1/3 med dekkplater (IP2XC).

Montasjeramme kan lett tas ut og tomt skap kan dermed monteres først. Ferdig koblet ramme kan settes inn senere når anlegget er klart for dette. Skap leveres med høyremontert dør med sikkerhetsglass til svakstrømsdelen av døren, for gjennomslipp av trådløse signaler fra ruter.

- 2 delt for enkel montasje
- Høyrehengslet dør
- DIN skinne i bakvegg
- 24 hulls jordskinne
- Dør med sikkerhetsglass i svakstrømsfeltet
- Kabelkanal for svakstrømskabler
- Forberedt for innfelt stikkontakt i svakstrømsdel (ElNr: 1710543)
- Kabelåpninger med alutape i topp og bunn
- Hull: 2x50mm, 1x40mm, 1x25mm, 13x20mm og 29x16mm x2(topp og bunn)
- Hvit lakkert RAL 9016 (tykkelse 80-100my, pulverlakkert)
- Ståltykkelse 1mm
- IN=63A
- IHHT EN61439-1/3

