

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

CB-apparatadapter 3- polet – SV 9345.710

Publisering : 11.sep.2021

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CB-apparatadapter 3-polet – SV 9345.710

Opprettet: 11.09.2021 på www.rittal.com/no-no



Produktbeskrivelse

Materiale:	polyamid Brannsikkerhet iht. UL 94-V0
Farge:	RAL 7035
Leveringsomfang:	Tilkoblingsbånd Glidemuttere
Henvisning:	Effektutgang: Bryterutgang hhv. som ledning som henger fra koblingsapparatet De angitte tekniske spesifikasjonene kan awike for UL-anvendelser
Henvisning til best.nr.:	Ved bruk av koblingsapparatet Siemens VL630 trengs plugglisten 9342.720 i tillegg

Produktbeskrivelse

Passer for samleskiner:	med tverrsnitthøyde: 5 mm med tverrsnitthøyde: 10 mm
Antall poler:	3-polet
For skinneresystemer med senteravstand:	60 mm
Dimensjoner:	Bredde: 140 mm Høyde: 345 mm
Driftsstrøm maks.:	630 A
Måledriftsspenning:	690 V, 3~

Effekt-utgang:	nede
Egnet for produsent (type):	ABB (S5, T5, T5 UL) Allen Bradley (140U-L) Eaton (NZM3, NZM3 UL/630 A) GE (FG630) Legrand (DPX 630) Mitsubishi (NF630-SEW/HEW/REW) OEZ (BH630N, BH630S) Schneider Electric (NS(X)630, NSJ600) Schrack (MC3) Siemens (VL630, 3VA24, 3VT3, 3V10 73, 3RV13 73, 3RV13 74, 3VA64) Terasaki (E630, S630)
Pakkeenhet:	1 stk.
Vekt/VE:	3,77 kg
Kobberandel (kg / stk.):	2,44
EAN:	4028177680012
Tolltariffnummer:	85369095
ETIM 7.0:	EC001531
ETIM 6.0:	EC001531
eCl@ss 8.0/8.1:	27370304
eCl@ss 6.0/6.1:	27400613
Produktbeskrivelse:	SV CB-apparatadapter, 630 A, 690 V, 3-polet, effekt-utgang nede, med tilkoblingsbånd
Godkjenninger	
Godkjenninger:	ABS DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL
Sertifikater:	EAC
Forklaringer:	Samsvarserklæring