



Teknisk kontrollorgan No. 0370

EU Ytelseserklæring: SDCO-1 AC

1. Unik identifikasjonskode:

SDCO-1-RhTH-ZW-SC-AC-OTA

2. Type, batch- eller serienummer eller ethvert annet element som muliggjør identifikasjon av byggevaren i henhold til artikkel 11(4):

2005RACXXXXX

3. Tiltent bruk eller bruk av byggevare, i samsvar med gjeldende harmoniserte tekniske spesifikasjoner, som forutsatt av produsenten:

Selvstendig røyk- og karbonmonoksidalarm for bruk i ene- og flerfamilieboliger

4. Navn, registrert firmanavn eller registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten som kreves i henhold til artikkel 11(5):

Futurehome AS, P.O. Boks 72, 0801 Oslo, Norge

5. Hvor relevant, navn og kontaktadresse til den autoriserte representanten hvis mandat dekker oppgavene spesifisert i artikkel 12(2):

Ikke relevant

6. System eller systemer for vurdering og verifisering av byggevarers konstante ytelse som angitt i vedlegg V:

System 1

7. I tilfelle ytelseserklæring om et byggevarerprodukt er dekket av en harmonisert standard:

LGAI Technological Center, S.A. (APPLUS)

Campus UAB - Ronda de la Font del Carme s/n

08193 Bellaterra (Barcelona)

Har utført typetesting og første inspeksjon av produksjonsanlegget og fabrikkproduksjonskontroll med kontinuerlig overvåking, vurdering og godkjenning av fabrikkproduksjonskontrollen under system 1 og utstedt sertifikat for ytelsesevne: 0370-CPR-3412

8. Angitte ytelser:

Alle krav inkludert alle viktige egenskaper og tilsvarende ytelser for den tiltenkte bruken som er angitt i 3. Er bestemt basert på EN 14604:2005, EN 14604:2005/AC:2008.


Essensielle egenskaper	Klausul i europeisk norm	Påkrevde nivå(er) eller klasse(r)
Samsvar	4.1	PASS
Individuell alarmindikator (valgfritt)	4.2	PASS
Strøm på-indikator	4.3	PASS
Tilkobling av eksterne tilleggsenheter	4.4	NA
Kalibreringsmåter	4.5	PASS
Komponenter som kan skiftes ut av brukeren	4.6	PASS
Normal strømkilde	4.7	PASS
Standby strømkilde	4.8	NA
Elektriske sikkerhetskrav	4.9	PASS
Rutinemessig testanlegg	4.10	PASS
Terminaler for eksterne ledere	4.11	NA
Røyk alarmsignaler	4.12	PASS
Indikasjon for fjerning av batteri	4.13	PASS
Batterikoblinger	4.14	PASS
Batterikapasitet	4.15	PASS

Beskyttelse mot inntrenging av fremmedlegemer	4.16	PASS
Tilleggskrav til programvarestyrt røykvarsler	4.17	NA
Sammenkoblingsbare røykvarslere	4.18	NA
Merking og data	4.19	PASS
Repeterbarhet	5.2	PASS
Retningsavhengighet	5.3	PASS
Initiell følsomhet	5.4	PASS
Luftbevegelse	5.5	PASS
Blending	5.6	PASS
Tørr varme	5.7	PASS
Kald (drift)	5.8	PASS
Fuktig varme (drift)	5.9	PASS
Svoveldioksid (SO ₂) korrosjon	5.10	PASS
Støt	5.11	PASS
Vibrasjon (drift)	5.12	PASS
Vibrasjon (utholdenhet)	5.13	PASS
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC), immunitetsprøver (drift)	5.14	PASS
Brannfølsomhet	5.15	PASS
Advarsel om batterifeil	5.16	PASS
Lydeffekt	5.17	PASS
Lydstabilitet	5.18	PASS
Sammenkoblingsbare røykvarslere	5.19	NA
Alarm stilner (valgfritt)	5.20	NA
Variasjon i forsyningsspenning	5.21	PASS
Batteri reversering	5.22	PASS
Back-up strømkilde	5.23	NA
Elektrisk sikkerhet - evaluering og testing for å bestemme tilstrekkeligheten av personlig beskyttelse mot farlige strømmer som passerer gjennom kroppen (elektrisk sjokk), for høy temperatur, start- og spredning av brann	5.24	PASS

OK = Bestått; NPD = Ingen Ytelse Bestemt; NA = Ikke Gjeldende

9. Ytelser for denne byggevaren, som anført i punkt 1. og 2. er i overensstemmelse med de angitte ytelser som anført i punkt 8. Denne ytelseserklæringen er utstedt etter eneansvar til produsenten, som anført i punkt 4.

Signert på vegne av Futurehome AS:

A handwritten signature in black ink, reading "Erik Stokkeland", written over a horizontal line.

Erik Stokkeland, CEO.

Dato for utstedelse: 01.04. 2018

Utstedelsessted: Oslo, Norge