



Teknisk kontrollorgan No. 0370

EU Ytelseserklæring: SDCO-1

1. Unik identifikasjonskode:

SDCO-1-RhTH-ZW-SC-OTA

2. Type, batch- eller serienummer eller ethvert annet element som muliggjør identifikasjon av byggevaren i henhold til artikkel 11(4):

2005RACXXXXX

3. Tiltent bruk eller bruk av byggevare, i samsvar med gjeldende harmoniserte tekniske spesifikasjoner, som forutsatt av produsenten:

Selvstendig røyk- og karbonmonoksidalarm for bruk i ene- og flerfamilieboliger

4. Navn, registrert firmanavn eller registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten som kreves i henhold til artikkel 11(5):

Futurehome AS, P.O. Boks 72, 0801 Oslo, Norge

5. Hvor relevant, navn og kontaktadresse til den autoriserte representanten hvis mandat dekker oppgavene spesifisert i artikkel 12(2):

Ikke relevant

6. System eller systemer for vurdering og verifisering av byggevarers konstante ytelse som angitt i vedlegg V:

System 1

7. I tilfelle ytelseserklæring om et byggevarerprodukt er dekket av en harmonisert standard:

LGAI Technological Center, S.A. (APPLUS)

Campus UAB - Ronda de la Font del Carme s/n

08193 Bellaterra (Barcelona)

Har utført typetesting og første inspeksjon av produksjonsanlegget og fabrikkproduksjonskontroll med kontinuerlig overvåking, vurdering og godkjenning av fabrikkproduksjonskontrollen under system 1 og utstedt sertifikat for ytelsesevne: 0370-CPR-3304

8. Angitte ytelser:

Alle krav inkludert alle viktige egenskaper og tilsvarende ytelser for den tiltenkte bruken som er angitt i 3. Er bestemt basert på EN 14604:2005, EN 14604:2005/AC:2008.


Essensielle egenskaper	Klausul i europeisk norm	Påkrevde nivå(er) eller klasse(r)
Samsvar	4.1	OK
Individuell alarmindikator (valgfritt)	4.2	OK
Strøm på-indikator	4.3	NA
Tilkobling av eksterne tilleggsenheter	4.4	NA
Kalibreringsmåter	4.5	OK
Komponenter som kan skiftes ut av brukeren	4.6	OK
Normal strømkilde	4.7	OK
Standby strømkilde	4.8	NA
Elektriske sikkerhetskrav	4.9	OK
Rutinemessig testanlegg	4.10	OK
Terminaler for eksterne ledere	4.11	NA
Røyk alarmsignaler	4.12	NA
Indikasjon for fjerning av batteri	4.13	NA
Batterikoblinger	4.14	OK
Batterikapasitet	4.15	OK

Beskyttelse mot inntrenging av fremmedlegemer	4.16	NA
Tilleggskrav til programvarestyrt røykvarsler	4.17	NA
Sammenkoblingsbare røykvarslere	4.18	NA
Merking og data	4.19	OK
Repeterbarhet	5.2	OK
Retningsavhengighet	5.3	OK
Initiell følsomhet	5.4	OK
Luftbevegelse	5.5	OK
Blending	5.6	OK
Tørr varme	5.7	OK
Kald (drift)	5.8	OK
Fuktig varme (drift)	5.9	OK
Svoveldioksid (SO ₂) korrosjon	5.10	OK
Støt	5.11	OK
Vibrasjon (drift)	5.12	OK
Vibrasjon (utholdenhet)	5.13	OK
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC), immunitetsprøver (drift)	5.14	OK
Brannfølsomhet	5.15	OK
Advarsel om batterifeil	5.16	OK
Lydeffekt	5.17	OK
Lydstabilitet	5.18	OK
Sammenkoblingsbare røykvarslere	5.19	NA
Alarm stilner (valgfritt)	5.20	NA
Variasjon i forsyningsspenning	5.21	OK
Batteri reversering	5.22	OK
Back-up strømkilde	5.23	NA
Elektrisk sikkerhet - evaluering og testing for å bestemme tilstrekkeligheten av personlig beskyttelse mot farlige strømmer som passerer gjennom kroppen (elektrisk sjokk), for høy temperatur, start- og spredning av brann	5.24	OK

OK = Bestått; NPD = Ingen Ytelse Bestemt; NA = Ikke Gjeldende

9. Ytelser for denne byggevaren, som anført i punkt 1. og 2. er i overensstemmelse med de angitte ytelser som anført i punkt 8. Denne ytelseserklæringen er utstedt etter eneansvar til produsenten, som anført i punkt 4.

Signert på vegne av Futurehome AS:



Erik Stokkeland, CEO.

Dato for utstedelse: 01.04.2018

Utstedelsessted: Oslo, Norge