


Circutor



TD10

TRANSFORMADOR DE CORRIENTE
CURRENT TRANSFORMER
TRANSFORMATEUR DE COURANT
محول التيار

(ES) (EN) (FR) (AR)



(ES)

Este manual es una guía de instalación del **TD10**. Para más información, se puede descargar el manual completo en la página web de **CIRCUTOR**: www.circutor.com

¡IMPORTANTE!



Antes de efectuar cualquier operación de instalación, reparación o manipulación de cualquiera de las conexiones del equipo debe desconectar el aparato de toda fuente de alimentación, tanto alimentación como de medida. Cuando sospeche un mal funcionamiento del equipo póngase en contacto con el servicio posventa. El diseño del equipo permite una sustitución rápida en caso de avería.

El fabricante del equipo no se hace responsable de daños cualesquiera que sean en caso de que el usuario o instalador no haga caso de las advertencias y/o recomendaciones indicadas en este manual ni por los daños derivados de la utilización de productos o accesorios no originales o de otras marcas.

1. DESCRIPCIÓN

El **TD10** es un transformador de corriente que permite obtener la medida de corriente en instalaciones eléctricas desde 600 hasta 3000 A.

2. INSTALACIÓN

El **TD10** debe ser instalado dentro de un cuadro eléctrico o envoltente.

El transformador está diseñado para montaje en mural o carril DIN mediante accesorio.

¡IMPORTANTE!



Tener en cuenta que con el equipo conectado, los bornes pueden ser peligrosos al tacto, y la apertura de cubiertas o eliminación de elementos puede dar acceso a partes peligrosas al tacto. El equipo no debe ser utilizado hasta que haya finalizado por completo su instalación.

No exponga el **TD10** a ambientes agresivos o explosivos.

Para medidas sobre conductores no aislados utilice el equipo de protección personal apropiado y necesario.

3. CONEXIONADO

El **TD10** es un transformador de tipo barra pasante, donde el cable conductor que se quiere medir debe pasar por la ventana interior del transformador.

Puentear los secundarios de tensión S1 y S2 por uno de los dobles bornes, para prevenir daños durante la instalación.

El cable conductor que viene de la acometida debe introducirse en el transformador por la cara P1 y salir por la cara P2 hacia la carga de la instalación que se quiere medir.

Una vez conectado el primario, cablear el secundario del transformador (S1 y S2) al equipo de medida y eliminar el puente realizado anteriormente.

Si no se conecta ningún equipo en el secundario, mantener el puente para prevenir daños en la instalación.

(EN)

This manual is a **TD10** installation guide. For further information, please download the full manual from the **CIRCUTOR** web site: www.circutor.com

IMPORTANT!



The device must be disconnected from its power supply sources (power supply and measurement) before undertaking any installation, repair or handling operations on the unit's connections. Contact the after-sales service if you suspect that there is an operational fault in the device. The device has been designed for easy replacement in case of malfunction.

The manufacturer of the device is not responsible for any damage resulting from failure by the user or installer to heed the warnings and/or recommendations set out in this manual, nor for damage resulting from the use of non-original products or accessories or those made by other manufacturers.

1. DESCRIPTION

The **TD10** is a current transformer, which allows current measurement in electrical installations from 600 to 3000 A.

2. INSTALLATION

The **TD10** must be installed on an electric panel or enclosure.

TD10 is designed for wall-mounting or DIN-rail assembly with an accessory for installation.

IMPORTANT!



Take into account that when the device is connected, the terminals may be hazardous to the touch, and opening the covers or removing elements may provide access to parts that are dangerous to the touch. Do not use the device until it is fully installed.

Do not expose the **TD10** to aggressive or explosive environment.

For measurements on non-insulated conductors, use the appropriate, required personal protective equipment.

3. CONNECTION

TD10 is a bar type current transformer, the wire which current must be measured must pass through the opening of the transformer. Bridge the S1 and S2 secondary currents using one of the double terminals to prevent damage during installation.

The conductive cable coming from the connection must be inserted into the transformer on the P1 side and emerge on the P2 side towards the load of the installation to be measured.

Once the primary voltage is connected, wire the transformer's secondary voltage (S1 and S2) to the measuring device and disconnect the jumper installed previously.

If no device is connected to the secondary voltage, leave the jumper in place to avoid damaging the installation.

(FR)

Ce manuel est un guide d'installation du **TD10**. Pour une plus ample information, le manuel complet peut être téléchargé sur le site web de **CIRCUTOR**: www.circutor.com

IMPORTANT!



Avant d'effectuer toute opération de installation, réparation ou manipulation de l'une quelconque des connexions de l'équipement, vous devez déconnecter l'appareil de toute source d'alimentation, tant d'alimentation que de mesure. Lorsque vous suspectez un mauvais fonctionnement de l'équipement, contactez le service après-vente. La conception de l'équipement permet son remplacement rapide en cas de panne.

Le fabricant de l'équipement ne se rend pas responsable de tous dommages qui se produiraient dans le cas où l'utilisateur ou l'installateur n'aurait pas respecté les avertissements et/ou recommandations indiqués dans ce manuel ni des dommages dérivés de l'utilisation de produits ou d'accessoires non originaux ou d'autres marques.

1. DESCRIPTION

Le **TD10** est un transformateur de courant qui permet de mesurer le courant dans les installations électriques de 600 à 3000 A.

2. INSTALLATION

Le **TD10** doit être installé à l'intérieur d'un panneau électrique ou d'un boîtier.

Le **TD10** est conçu pour être monté sur un mur ou un rail DIN au moyen d'un accessoire.

IMPORTANT!



Prendre en compte que, avec l'équipement connecté, les bornes peuvent être dangereuses au toucher, et l'ouverture de capots ou l'élimination d'éléments peut donner accès aux parties dangereuses au toucher. L'équipement ne doit pas être utilisé avant que son installation ne soit complètement terminée.

N'exposez pas le **TD10** à des environnements agressifs ou explosifs.

Pour les mesures sur des conducteurs non isolés, utilisez l'équipement de protection individuelle approprié et nécessaire.

3. CONNECTION

Le **TD10** est un transformateur de type barre passante, où le câble conducteur à mesurer doit passer à travers la fenêtre intérieure du transformateur.

Court-circuiter les courant secondaires S1 et S2 à travers l'une des doubles bornes afin d'éviter les dommages lors de l'installation.

Le câble conducteur provenant du branchement doit être introduit dans le transformateur du côté P1 et sortir du côté P2 en direction de la charge de l'installation à mesurer.

Une fois le primaire connecté, connecter le secondaire du transformateur (S1 et S2) à l'appareil de mesure et éliminer le pontage précédemment réalisé.

Si aucun équipement n'est branché au secondaire, conserver le pontage pour éviter d'endommager l'installation.

Nota: Las imágenes de los equipos son de uso ilustrativo únicamente y pueden diferir del equipo original.

Note: Device images are for illustrative purposes only and may differ from the actual device.

هذا الدليل هو دليل التثبيت TD10. لمزيد من المعلومات، يمكنك زيارة موقع CIRCUTOR على الويب: www.circutor.com

هام!

قبل إجراء أي عملية تثبيت أو إصلاح أو تعامل لأي من توصيلات الجهاز يجب عليك فصل الجهاز عن جميع مصادر الطاقة، سواء الطاقة أو القياس. وعندما تشكل في سوء أداء الجهاز، اتصل بخدمة ما بعد البيع. يسمح تصميم الجهاز باستبدال سريع في حالة حدوث عطل.

لا تتحمل الشركة المصنعة للمعدات المسؤولية عن أي أضرار من أي نوع في حالة عدم استجابة المستخدم أو الشخص المثبت للتحذيرات و/أو التوصيات المشار إليها في هذا الدليل أو بسبب الأضرار الناتجة عن استخدام منتجات أو ملحقات غير أصلية أو من علامات تجارية أخرى.

1. الوصف

TD10 هو محول تيار يسمح بالحصول على قياس التيار في التركيبات الكهربائية من 600 إلى 3000 أمبير.

2. التركيب

يجب أن يتم تركيب TD10 في داخل لوحة كهربائية أو حاوية. تم تصميم المحول للتركيب على الجدار أو سكة DIN بواسطة ملحق.

هام!

ضع في اعتبارك أنه مع توصيل الجهاز، يمكن أن يكون لمس المرابط خطيراً. ويمكن أن يؤدي فتح الأغشية أو إزالة العناصر إلى إتاحة الوصول إلى الأجزاء التي يكون لمسها خطيراً. يجب عدم استخدام الجهاز حتى يتم الانتهاء من تركيبه تماماً.

لا تعرض TD10 للبيئات العدائية أو المتفجرة.

للقياسات على الموصلات غير المعزولة استخدم معدات الحماية الشخصية المناسبة والضرورية.

3. التوصيل

TD10 هو محول من نوع قضيب مرور، حيث يجب أن يمر السلك الموصل المراد قياسه عبر النافذة الداخلية للمحول.

اعمل جسر لملفات الجهد الثانوية S1 و S2 من خلال أحد المرابط المزدوجة، لمنع التلف أثناء التثبيت.

يجب إدخال السلك الموصل الذي يأتي من المأخذ في المحول من خلال الوجه P1 والخروج من خلال الوجه P2 باتجاه حمل التركيب المراد قياسه.


بعد توصيل الملف التولي، قم بتوصيل سلك الملف الثانوي للمحول (S1 و S2) بجهاز القياس وقم بإزالة الجسر الذي تم عمله مسبقاً.

إذا لم يتم توصيل أي جهاز بالملف الثانوي، فحافظ على الجسر لمنع التلف في التثبيت.



Características técnicas / Technical features / Caractéristiques techniques / الخصائص التقنية

Características eléctricas		Electrical features	
Tipo	Type	Barra pasante / Bar	
Corriente primario	Primary current	600 ... 3000 A	
Corriente secundario (In)	Secondary current (In)	.../5A	
Corriente térmica de cortocircuito (Ith)	Thermal short-circuit current (Ith)	60 In	
Corriente dinámica (Idyn)	Dynamic current (Idyn)	2.5 Ith	
Frecuencia	Frequency	50 - 60 Hz	
Tensión máxima de trabajo	Maximum operating voltage	0.72 kV ~	
Tensión de aislamiento	Insulation voltage	3 kV	
Clase	Class	0.5, 1, 3	
Límite de precisión	Accuracy limit	1.2 In	
Sobrecarga continua	Continuous overload	1.2 In	
Potencia de precisión	Precision power	2.5 ... 15 VA	
Características ambientales		Environmental features	
Temperatura de trabajo	Operating temperature	- 5 °C ... 40 °C	
Temperatura de almacenamiento	Storage temperature	- 40 °C ... 85 °C	
Humedad relativa (sin condensación)	Relative humidity(non-condensing)	15 ... 95 %	
Altitud máxima	Maximum altitude	2000 m	
Clase térmica	Thermal class	B (130°)	
Grado de protección	Protection degree	Bornes / Terminals: IP20	
Factor de seguridad	Safety factor	FS5	
Características mecánicas		Mechanical features	
Bornes	Terminals		
S1, S2	S1, S2	4 mm ²	≤ 0.6 Nm Pozidriv Z1
Pletina	Busbar	50 x 50 mm, 60 x 30 mm, 80 x 30 mm	
Diámetro máximo del conductor	Max. conductor diameter	63 mm	
Dimensiones	Dimensions	108 x 130.8 x 58.5 mm	
Peso	Weight	590 g.	
Envolvente	Enclosure	UL94 Plástico V0 autoextinguible UL94 Self-extinguishing V0 plastic	
Normas / Standard			
UNE-EN 61869-1, UNE-EN 61869-2			

Dimensiones / Dimensions / Dimensions / الأبعاد



Conexiones / Connections / Connexions / توصيلات



Rango de corriente / Rated current							
I (A)	CL 0.5	CL 1	CL 3	I (A)	CL 0.5	CL 1	CL 3
600/5	2.5 VA	5.0 VA	7.5 VA	1500/5	5.0 VA	10.0 VA	15.0 VA
750/5	2.5 VA	5.0 VA	7.5 VA	1600/5	5.0 VA	10.0 VA	15.0 VA
800/5	2.5 VA	5.0 VA	7.5 VA	2000/5	5.0 VA	10.0 VA	15.0 VA
1000/5	2.5 VA	5.0 VA	7.5 VA	2500/5	5.0 VA	10.0 VA	15.0 VA
1200/5	2.5 VA	5.0 VA	7.5 VA	3000/5	5.0 VA	10.0 VA	15.0 VA
1250/5	2.5 VA	5.0 VA	7.5 VA				

Service técnico / Technical service / Service technique / خدمة فنية

CIRCUTOR SAT: 902 449 459 (SPAIN) / (+34) 937 452 919 (out of Spain)
Vial Sant Jordi, s/n
08232 - Viladecavalls (Barcelona)
Tel: (+34) 937 452 900 - Fax: (+34) 937 452 914
e-mail : sat@circutor.com