

Startsett

Type

Catalog No.

XC204 Starter Set

199985

Leveringsprogram

Sortiment			Modulær PLS XC
Grunnfunksjon			Startsett
Inkluderte enheter			
Y7-199974 XC-204-C11-003			Modulær PLC
183178 XN-322-8DIO-PD05			I/O module
171887 SW-XSOFT-CODESYS-3-M			Programvarelisens

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon			
Omgivelsestemperatur ved drift min.		°C	0
Omgivelsestemperatur ved drift maks.		°C	55
Kapslingsklasse			IP20
Konstruksjonsdokumentasjon IEC/EN 61439			
10.2 Fasthet for materialer og deler			
10.2.2 Korrosjonsbestandighet			Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2.3.1 Varmebestandighet med kappe			Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2.3.2 Motstand for isolasjonsmateriale ved vanlig varme			Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2.3.3 Motstand for isolasjonsmateriale ved uvanlig varme			Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2.4 Bestandighet mot UV-stråling			Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2.5 Løfting			Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.2.6 Slagtest			Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.2.7 Påskrifter			Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.3 Kapslingsgrad for kapper			Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.4 Luft- og krypestrømlengder			Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.5 Beskyttelse mot elektrisk støt			Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.6 Montering av driftsmidler			Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.7 Innvendige strømkretser og forbindelser			Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.8 Kabeltilkoblinger for ledere som føres inn utenfra			Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.9 Isolasjonsegenskaper			
10.9.2 Arbeidsfrekvent spenningsfasthet			Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.9.3 Støtspenningsfasthet			Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.9.4 Kontroll av kapper av isolasjonsmateriale			Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.10 Oppvarming			Oppvarmingsberegningen ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet. Eaton leverer dataene for apparatens varmetap.
10.11 Kortslutningsstyrke			Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.12 Elektromagnetisk kompatibilitet			Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.13 Mekanisk funksjon			Kravene til apparatet er oppfylt hvis opplysningene i instruksjonsheftet (IL) er fulgt.

Tekniske data etter ETIM 8.0

Programmable logic controllers PLC (EG000024) / PLS system (EC002581)			
Electric engineering, automation, process control engineering / Control / Programmable logic control (SPS) / PLC device set (ecl@ss10.0.1-27-24-22-19 [BAA707013])			
Inneholder funksjonsbyggeklosser			Nei
Inneholder grunnenhet			Ja
Inneholder modulrack			Nei
Inneholder strømforsyning			Nei
Inneholder analog inngangsmodul			Nei
Inneholder analog utgangsmodul			Nei
Inneholder digital inngangsmodul			Ja
Inneholder digital utgangsmodul			Ja

Inneholder funksjonsmodul			Ja
Inneholder teknologimodul			Nei
Inneholder kommunikasjonsmodul			Ja
Inneholder minneenhet			Ja
Inneholder simuleringsmodul			Nei
Inneholder forbindelseskabel			Ja
Inneholder betjeningsenhet			Nei
Inneholder monitor			Nei
Inneholder programvare for programmering			Ja
Inneholder teknisk programvare			Ja
Inneholder visualiseringsprogramvare			Ja
Inneholder bibliotek			Ja
Inneholder dokumentasjon			Ja
Inneholder ytterligere komponenter			Ja
Programvare forhåndsinstallert			Ja