




LAYER:	A	B	C	HJELPELJ	SKRAVUR	TEKST	DIM	SKJEMA	KONTUR
	1				2		3		4



Elnr.-----

Erstatning for KOMBI A/16-2 Elnr.1586231

Obs!

Denne sentralen er prosjektert uten jordfeilvern på stikkontaktkursene. NEK 400-2006 avsnitt 411.3.3 krever slikt vern på alle stikkontaktkurser med merkestrøm ikke over 20A.

Unntak kan gjøres for

- Stikkontakter som benyttes under tilsyn av sakkyndig eller instruert person f.eks. i områder hvor det drives nærings- eller industrivirksomhet.
- Stikkontakter montert for tilkobling av et spesielt utstyr.

I Norge er alle virksomheter underlagt forskrift om systematisk helse- og sikkerhetsarbeid som bla. legger føringer for nødvendig opplæring av arbeidstakere. Bortsett for områder som er åpnet for offentligheten, ansees stikkontakter i bygninger som er beregnet for slike virksomheter, vanligvis ikke å være tilgjengelig for allmennheten.

Dato: 071010		Konstr./tegn.: SH		Godkjent: SH		Papirformat: A4		Målestokk: 1:5		 Philip Hauge AS Sandbrekketoppen 30, 5224 Nesttun Tlf. 53 50 60 20 post@philiphauge.no www.philiphauge.no		
REVISION:	Ind.	Dato	K.str.	G.k.j.	Ind.	Dato	K.str.	G.k.j.	KOMBI PLAST MODUL KPM4T-R0024-230V		808-4-108	
	A				E							
	B				F							
	C				G							
	D				H							
Philip Hauge 						Varenummer: 1SEH604005R0009		Acad ID : 808108.dwg		Erstatning for		
										Erstattet av:		