

Ytelseserklæring - DoP:

Nº: DoP_hager_TG600Ay

1) Produkt familie - varetekst:

Røykvarslere - stand alone

2) Produkt navn:

TG600A : 5 years

TG600AL : 10 years

3) Tiltent bruk:

Røykvarslere for husholdningsbruk i henhold til EN 14604:2005 + AC :2008

4) Navn, registrert firmanavn og kontaktadresse til produsenten:

Hager Security SAS – 140, Rue du pré de l'Horme 38926 Crolles – France

5) System eller systemer for å evaluere og verifisere ytelses verdier :

System 1

6) Navn på kontrollorgan som utsteder av dokument for ytelseserklæring: **Kriwan**

Identification number of the notified body: **1772**

COP referanse TG600A : 1772-CPR-140653

COP referanse TG600AL: 1772-CPR-140365

7) Utstedelse av en europeisk teknisk vurdering : **NA**

8) Erklærte ytelser:

Harmonisert teknisk spesifikasjon - EN14604 : 2005 - viktige egenskaper	Ytelse
§ 4.12 - Lydsignal fra røykvarslere	bestått
§ 4.13 - Indikator for fjerning av batteri	bestått
§ 4.14 - Batteritilkoblinger	bestått
§ 4.15 - Batterikapasitet	bestått
§ 4.16 - Beskyttelse mot inntrengning av fremmedlegemer	bestått
§ 4.17 - Tilleggskrav til design av programvarestyrte røykvarslere	bestått
§ 4.18 - Beskyttelse mot inntrengning av fremmedlegemer	bestått
§ 5.2 - Repeterbarhet	bestått
§ 5.3 - Retningsmessighet	bestått
§ 5.4 - Utgangsresponsfølsomhet	bestått
§ 5.5 - Luftbevegelse	bestått
§ 5.6 - Blending	bestått
§ 5.7 - Tørr varme	bestått
§ 5.8 - Kaldt (i drift)	bestått
§ 5.9 - Fuktig varme (i drift)	bestått
§ 5.10 - Svoveldioksid (SO2) korrosjon	bestått
§ 5.11 - Slag	bestått
§ 5.12 - Vibrasjoner (i drift)	bestått
§ 5.13 - Vibrasjoner (langtidsprøve)	bestått
§ 5.14 - Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC), immunitetstester (i drift)	bestått
CEM - § 5.14 a) - Fall og kortvarige feil i forsyningsspenningen	ikke relevant
CEM - § 5.14 b) - Utladning av statisk elektrisitet	bestått
CEM - § 5.14 c) - Utstrålte elektromagnetiske felt	bestått
CEM - § 5.14 e) - Raske forbigående forstyrrelser/utbrudd	ikke relevant
CEM - § 5.14 f) - Langsomme høyenergi overspenninger	ikke relevant
CEM : § 5.14 d) - Ledede forstyrrelser induert av elektromagnetiske felt	ikke relevant
§ 5.15 - Brannresponsfølsomhet	bestått
§ 5.16 - Melding om batterifeil	bestått
§ 5.17 - Lydutslipp	bestått
§ 5.18 - Holdbarheten til signalgeneratoren	bestått
§ 5.19 - Nettverkable røykvarslere	bestått
§ 5.20 - Alarmlyddemper	bestått
§ 5.21 - Svingninger i forsyningsspenningen	bestått
§ 5.22 - Polaritet reversering	ikke relevant
§ 5.23 - Ekstra strømforsyning	ikke relevant
§ 5.24 - Elektrisk sikkerhet	bestått
Anneks L - Krav til campingvogner	bestått

NPD = ingen ytelse spesifisert / NA = ikke relevant

9) Ytelsen til produktet i henhold til nummer 1 og 2 tilsvarer den deklarerte ytelsen i henhold til nummer 8.

Produsenten er alene ansvarlig for å utarbeide denne ytelseserklæringen i henhold til nummer 4.

Sted, utstedelsesdato : **Crolles February 2015**

Signatur :

Navn på underskriveren: **Jean Michel Bouchet**

Stilling : **Product Certification and Régulation Manager**

