

Boligobjekt:

Gateadresse

Postnr/ sted

Antall boenheter

Bolignummer

Etasje/ plassering

Totalt antall

røykvarslere

Boareal (kvm)

Eier/ leietaker:

Eier (navn

Gateadresse

Postnr/ sted

Telefon/ mobil

Utleid	ja	leietakers navn	dato
--------	----	-----------------	------

Utleid	ja	leietakers navn	dato
--------	----	-----------------	------

Utleid	ja	leietakers navn	dato
--------	----	-----------------	------

Utleid	ja	leietakers navn	dato
--------	----	-----------------	------

Igangsetting - ettersyn - vedlikeholdende firma:

Elektriker/ montør:

Installatør:

(Vi anbefaler et spesialisert firma for varslingsanlegg iht EN 14676 for å installere røykvarslerne)

Gateadresse:

Postnr/sted:

Send inn dette dokumentet for å kreve den 10-årige ekte-alarm garantien.**Ytterligere informasjon finner du på hager.de/garantie**

Installasjonssted, montering og første igangkjøring:

Installasjonssted/ -område	Produkt	Rom omdisponert*	Serie- nummer **	ledn. forb- undet	radio- forb- undet	Man- melder for alarm	Trykk- knapp melder alarmstopp	Rele	Første- installasjon	Utskift dato ***	Fabrikant: Hager Type:	Repeater: mrk: hvis benyttet
Soverom												
Barnerom												
Gjesterom												
Beboelsesrom												
Gang/ trapperom ****												
andre rom:												

* f.eks. Eks: "Kontorrom på barnerom" eller lignende.
** Serienummeret er plassert på baksiden av røykvarsleren
*** I henhold til EN 14676 og vår produkt informasjon skal røykdetektorene skiftes ut 10 år +/- 6 måneder etter førstegangsinstallasjon. Perioden mellom produksjonsdato og førstegangsinstallasjon må ikke overstige 24 måneder for å oppnå 10 års batterilevetid!
**** ingen allmenne trapper i bygårder

Fagspesialist
(Vi anbefaler at en røykvarslerspesialist iht EN 14676 blir engasjert for å installere røykvarslerne)

Inspeksjon og vedlikehold i henhold til EN 14676

	Funksjonstest Testalarm (ok)	/opsjon test av radio-link (ok)	Forurensning	Skader	Omgivelser (ok)	Rombenyttelse (ok)
1. Inspek./vedlikehold	Ja Nei	Ja Nei	Ja Nei	Ja Nei	Ja Nei	Ja Nei
Vedlikeholdsdato:			Fagspesialist:			
2. Inspek./ vedlikehold	Ja Nei	Ja Nei	Ja Nei	Ja Nei	Ja Nei	Ja Nei
Vedlikeholdsdato:			Fagspesialist:			
3. Inspek./ vedlikehold	Ja Nei	Ja Nei	Ja Nei	Ja Nei	Ja Nei	Ja Nei
Vedlikeholdsdato:			Fagspesialist:			
4. Inspek./ vedlikehold	Ja Nei	Ja Nei	Ja Nei	Ja Nei	Ja Nei	Ja Nei
Vedlikeholdsdato:			Fagspesialist:			
5. Inspek./ vedlikehold	Ja Nei	Ja Nei	Ja Nei	Ja Nei	Ja Nei	Ja Nei
Vedlikeholdsdato:			Fagspesialist:			
6. Inspek./ vedlikehold	Ja Nei	Ja Nein	Ja Nei	Ja Nei	Ja Nei	Ja Nei
Vedlikeholdsdato:			Fagspesialist:			
7. Inspek./ vedlikehold	Ja Nei	Ja Nei	Ja Nei	Ja Nei	Ja Nei	Ja Nei
Vedlikeholdsdato:			Fagspesialist:			
8. Inspek./ vedlikehold	Ja Nen	Ja Nei	Ja Nei	Ja Nei	Ja Nei	Ja Nei
Vedlikeholdsdato:			Fagspesialist:			
9. Inspek./ vedlikehold	Ja Nei	Ja Nei	Ja Nei	Ja Nei	Ja Nei	Ja Nei
Vedlikeholdsdato:			Fagspesialist:			

Vedlikeholdsoppgaver i henhold til EN 14676:

Periode: 12 måneder +/- 3 måneder etter første installasjon eller siste vedlikehold.
 Funksjonstest / testalarm: Kontroll av signalgenerator.
 Forurensning: Røykinntaksåpningene til røykdetektoren er frie. Skader: ingen funksjonsrelevant skade på røykvarsleren Miljø: ingen hindringer innenfor 0,5 m fra røykvarsleren Rombruk: Det er ingen endring i bruken av rommet.

**Send inn dette dokumentet for krav
 10 års reell alarmgaranti.
 For mer informasjon, se hager.de/garantie**



For våre røykvarslere med Q-Label garanterer vi 10 års full funksjonalitet uten falske alarmer og setter dermed en ny kvalitetsstandard: den ekte alarmgarantien.