

Ytelseserklæring - DoP:

Nº: 0333-CPR-292066

- 1) Produkt familie - varetekst:
Trådløs varme- og røykvarsler komfort, VdS Q
- 2) Produkt navn:
TG550A
- 3) Tiltent bruk:
Røykvarsler for husholdningsbruk i henhold til EN 14604:2005 + AC :2008
- 4) Navn, registrert firmanavn og kontaktadresse til produsenten:
Hager Safety SAS – 364 rue Jean Monnet 38920 Crolles – France
- 5) System eller systemer for å evaluere og verifisere ytelses verdier:
System 1
- 6) Navn på kontrollorgan som utsteder av dokument for ytelseserklæring:
Afnor Certification Identifikasjonsnummeret til kontrollorganet : 0333
Sertifikatnummer: 0333-CPR-292066
- 7) Utstedelse av en europeisk teknisk vurdering: NA
- 8) Erklærte ytelser:

Harmonisert teknisk spesifikasjon - EN14604 : 2005 - viktige egenskaper	Ytelse
§ 4.12 - Lydsignal fra røykvarsler	bestått
§ 4.13 - Indikator for fjerning av batteri	bestått
§ 4.14 - Batteritilkoblinger	bestått
§ 4.15 - Batterikapasitet	bestått
§ 4.16 - Beskyttelse mot inntrengning av fremmedlegemer	bestått
§ 4.17 - Tilleggskrav til design av programvarestyrte røykvarslere	bestått
§ 4.18 - Beskyttelse mot inntrengning av fremmedlegemer	bestått
§ 5.2 - Repeterbarhet	bestått
§ 5.3 - Retningsmessighet	bestått
§ 5.4 - Utgangsresponsfølsomhet	bestått
§ 5.5 - Luftbevegelse	bestått
§ 5.6 - Blending	bestått
§ 5.7 - Tørr varme	bestått
§ 5.8 - Kaldt (i drift)	bestått
§ 5.9 - Fuktig varme (i drift)	bestått
§ 5.10 - Svoveldioksid (SO2) korrosjon	bestått
§ 5.11 - Slag	bestått
§ 5.12 - Vibrasjoner (i drift)	bestått
§ 5.13 - Vibrasjoner (langtidsprøve)	bestått
§ 5.14 - Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC), immunitetstester (i drift)	bestått
CEM - § 5.14 a) - Fall og kortvarige feil i forsyningsspenningen	ikke relevant
CEM - § 5.14 b) - Utladning av statisk elektrisitet	bestått
CEM - § 5.14 c) - Utstrålte elektromagnetiske felt	bestått
CEM - § 5.14 e) - Raske forbigående forstyrrelser/utbrudd	ikke relevant
CEM - § 5.14 f) - Langsomme høyenergi overspenninger	ikke relevant
CEM : § 5.14 d) - Ledede forstyrrelser induert av elektromagnetiske felt	ikke relevant
§ 5.15 - Brannresponsfølsomhet	bestått
§ 5.16 - Melding om batterifeil	bestått
§ 5.17 - Lydutslipp	bestått
§ 5.18 - Holdbarheten til signalgeneratoren	bestått
§ 5.19 - Nettverkbare røykvarslere	bestått
§ 5.20 - Alarmlyddemper	bestått
§ 5.21 - Svingninger i forsyningsspenningen	bestått
§ 5.22 - Polaritet reversering	ikke relevant
§ 5.23 - Ekstra strømforsyning	ikke relevant
§ 5.24 - Elektrisk sikkerhet	bestått
Anneks L - Krav til campingvogner	bestått

NPD = ingen ytelse spesifisert / NA = ikke relevant

9) Ytelsen til produktet i henhold til nummer 1 og 2 tilsvarer den deklarerte ytelsen i henhold til nummer 8.

Produsenten er alene ansvarlig for å utarbeide denne ytelseserklæringen i henhold til nummer 4.

Sted, utstedelsesdato : [Crolles Januar 2014](#)

Signatur :

Navn på underskriveren : [Jean Michel Bouchet](#)

Stilling : [Product Certification and Regulation Manager](#)

