

ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

ABB S.p.A.
Viale dell'Industria 18
20010 VITTUONE MI
Italy

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product

**Fehlerstromschutzschalter ohne eingebauten
Überstromschutz,netzspannungsunabhängig (RCCB)**
***RCCB, residual current operated circuit-breaker without integral
overcurrent protection, functionally independent of line voltage***
Serie/series F402 Smissline

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.



Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN EN 61008-1 (VDE 0664-10):2018-03; EN 61008-1:2012+A1+A2+A11+A1/AC:2016+A12:2017



Aktenzeichen: 1389400-1720-0011 / 278348

File ref.:

Ausweis-Nr. 40039814

Blatt 1

Certificate No.

Page

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2014-04-24

(letzte Änderung / updated 2020-11-26)

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / Certification

R. Nickel

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:
VDE certificates are valid only when published on:

<http://www.vde.com/zertifikat>
<http://www.vde.com/certificate>

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
ABB S.p.A., Viale dell'Industria 18, 20010 VITTUONE MI, ITALY

Aktenzeichen / *File ref.*

1389400-1720-0011 / 278348 / TL3 / GRA

letzte Änderung / *updated*

2020-11-26

Datum / *Date*

2014-04-24

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40039814.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40039814.

Fehlerstromschutzschalter ohne eingebauten Überstromschutz,netzspannungsunabhängig (RCCB) RCCB, residual current operated circuit-breaker without integral overcurrent protection, functionally independent of line voltage Serie/series F402 Smissline

Typ(en) / *Type(s)*

F402 25 A10; F402 25 A30

F402 40 A30; F402 40 A100

F402 40 APR30

Bemessungsspannung
Rated voltage

AC 230 V

Bemessungsstrom
Rated current

25 A; 40 A

Anzahl der Pole
Number of poles

zweipolig / two-pole

Bemessungsfehlerstrom
Rated residual operating current

0,01 A ; 0,03 A ; 0,1 A

Bemessungsschaltvermögen
Rated making and breaking capacity

1000 A

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom
Rated conditional short-circuit current

10000 A

Vorsicherung
Fuse / SCPD

100 A gG

Verhalten bei Gleichstromanteilen
Behaviour in presence of d.c. components

Typ / type "A"

Fortsetzung siehe Blatt 3 /
continued on page 3

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
ABB S.p.A., Viale dell'Industria 18, 20010 VITTUONE MI, ITALY

Aktenzeichen / *File ref.*

1389400-1720-0011 / 278348 / TL3 / GRA

letzte Änderung / *updated*

2020-11-26

Datum / *Date*

2014-04-24

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40039814.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40039814.

Umgebungstemperatur
Ambient temperature

-25°C / + 40 °C

Anbringungsart
Attachment type

Sammelschienensystem nach EN 61984:2009
Socket-system in accordance to EN 61984:2009

Weitere Angaben
Further information

Die Typen APR sind kurzzeitverzögert
Types APR are equipped with short time delay

siehe Anlage Nr. 100 vom 2020-11-26
see appendix no. 100 dated 2020-11-26

Dieser Zeichengenehmigungs-Ausweis bildet eine Grundlage für die EG-Konformitätserklärung und CE-Kennzeichnung durch den Hersteller oder dessen Bevollmächtigten und bescheinigt die Konformität mit den grundlegenden Schutzanforderungen der **EG-Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU**.

*This Marks Approval is a basis for the EC Declaration of Conformity and the CE Marking by the manufacturer or his agent and proves the conformity with the essential safety requirements of the **EC Low-Voltage Directive 2014/35/EU**.*

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Fachgebiet TL3
Section TL3

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. / Beiblatt /
Certificate No. Supplement
40039814

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
ABB S.p.A., Viale dell'Industria 18, 20010 VITTUONE MI, ITALY

Aktenzeichen / *File ref.*

1389400-1720-0011 / 278348 / TL3 / GRA

letzte Änderung / *updated*

2020-11-26

Datum / *Date*

2014-04-24

Dieses Beiblatt ist Bestandteil des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40039814.

This supplement is part of the Certificate No. 40039814.

**Fehlerstromschutzschalter ohne eingebauten
Überstromschutz,netzspannungsunabhängig (RCCB)
RCCB, residual current operated circuit-breaker without integral
overcurrent protection, functionally independent of line voltage
Serie/series F402 Smissline**

Fertigungsstätte(n)

Place(s) of manufacture

Referenz/*Reference*

30015642

ABB S.p.A.

DIVISIONE SACE

Via Ardeatina 2491

00134 SANTA PALOMBA RO

ITALY

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH

VDE Testing and Certification Institute

Fachgebiet TL3

Section TL3



Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
ABB S.p.A., Viale dell'Industria 18, 20010 VITTUONE MI, ITALY

Aktenzeichen / *File ref.*

1389400-1720-0011 / 278348 / TL3 / GRA

letzte Änderung / *updated*

2020-11-26

Datum / *Date*

2014-04-24

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40039814.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40039814.

Genehmigung zum Benutzen des auf Seite 1 abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichens des VDE:

Grundlage für die Benutzung sind die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH (www.vde.com\AGB-Institut). Das Recht zur Benutzung erstreckt sich nur auf die bezeichnete Firma mit den genannten Fertigungsstätten und die oben aufgeführten Produkte mit den zugeordneten Bezeichnungen. Die Fertigungsstätte muss so eingerichtet sein, dass eine gleichmäßige Herstellung der geprüften und zertifizierten Ausführung gewährleistet ist.

Die Genehmigung ist so lange gültig wie die VDE-Bestimmungen gelten, die der Zertifizierung zugrunde gelegen haben, sofern sie nicht auf Grund anderer Bedingungen aus der VDE Prüf- und Zertifizierungsordnung (PM102) zurückgezogen werden muss.

Der Gültigkeitszeitraum einer VDE-GS-Zeichengenehmigung kann auf Antrag verlängert werden. Bei gesetzlichen und / oder normativen Änderungen kann die VDE-GS-Zeichengenehmigung ihre Gültigkeit zu einem früheren als dem angegebenen Datum verlieren.

Produkte, die das Biozid Dimethylfumarat (DMF) enthalten, dürfen gemäß der Kommissionsentscheidung 2009/251/EG nicht mehr in den Verkehr gebracht oder auf dem Markt bereitgestellt werden.

Der VDE-Zeichengenehmigungsausweis wird ausschließlich auf der ersten Seite unterzeichnet.

Approval to use the legally protected Mark of the VDE as shown on the first page:

Basis for the use are the general terms and conditions of the VDE Testing and Certification Institute (www.vde.com\terms-institute). The right to use the mark is granted only to the mentioned company with the named places of manufacture and the listed products with the related type references. The place of manufacture shall be equipped in a way that a constant manufacturing of the certified construction is assured.

The approval is valid as long as the VDE specifications are in force, on which the certification is based on, unless it is withdrawn according to the VDE Testing and Certification Procedure (PM102E).

The validity period of a VDE-GS-Mark Approval may be prolonged on request. In case of changes in legal and / or normative requirements, the validity period of a VDE-GS-Mark Approval may be shortened.

Products containing the biocide dimethylfumarate (DMF) may not be marketed or made available on the EC market according to the Commission Decision 2009/251/EC.

The approval is solely signed on the first page.

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*

ABB S.p.A., Viale dell'Industria 18, 20010 VITTUONE MI, Italy

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40039814.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40039814

Rubrik/ Rubric

341

Ausweis-Nr. /
Certificate No.

40039814

Anlage /
Appendix

100

Aktenzeichen / *File ref.*

1389400-1720-
0011/278348

letzte Änderung / *updated*

2020-11-26

Datum / *Date*

2014-04-24

Fehlerstromschutzschalter ohne eingebauten Überstromschutz,netzspannungsunabhängig (RCCB)
RCCB, residual current operated circuit-breaker without integral overcurrent protection, functionally independent of line voltage

Type key series F402 Smissline

Type	Rated current (A)	Rated residual operating current (mA)
F402 25 A10;	25	10
F402 25 A30	25	30
F402 40 A30;	40	30
F402 40 A100	40	100
F402 40 APR30	40	30