



VENT. PLUGG M12 IP68 16l/h

El-nummer:
2492696 NSYCAG12LPH1

EAN: 3606480166532

Produktdata

Serie	ClimaSys
Product	ClimaSys CA
Kompatibel med	Thalassa Thalassa PLS Thalassa Thalassa PLM Thalassa Thalassa TBS Thalassa Thalassa TBP
Produkt eller type komponent	Pressure release valve
Tilbehør / separat del kategori	Termisk styring tilbehør
Miljøegenskaper	Vannbestandig
Festemetode	Skrudd
Sammensetning	1 ventil
Antall pr. sett	Sett á 10

Teknisk data

Materiale	Membran: acrilic co-polymer PA6
diameter	11,5 mm
Høyde	17,1 mm
Bredde	18,3 mm
Flammehemmende	V2
Operating temperature	-40...150 °C
permeabilitet	16 l/h
trykkdifferanse	< 1 bar

Forpakkingsinformasjon

Enhets type pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	1,200 cm
Pakke 1 Bredde	3,000 cm
Pakke 1 Vekt	12,000 cm
Package 1 Weight	4,000 g
Enhets type pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	10

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Pakke 2 Høyde	2,500 cm
Pakke 2 Bredde	8,000 cm
Pakke 2 Lengde	14,000 cm
Pakke 2 Vekt	40,000 g

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	TR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Miljøfotavtrykk

PEP (Product Environmental Profile)

[Produktmiljøprofil](#)

Use Better

Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
REACH-regelverk	REACH-erklæring

Use Again

Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No