

Rev. 1 – 15/11/2024

GAV-24-D17



# Carlo Gavazzi Controls S.p.A.

CFP Study Report per prodotto specifico per  
LCA tool

Dispositivo: **UWP30RSEXXX UWP30RSEXXXSE**

rev 1 – 15/11/2024

**LCA tool Study Report**

REV.	DATA	REDATTO DA	APPROVATO DA	MODIFICHE
0	20/09/2024	El Aamari A.	Tormen G.	Prima emissione
1	15/11/2024	El Aamari A.	Tormen G.	Agg. con LCA tool_Rev.4

**Parte responsabile:**



**Carlo Gavazzi Controls S.p.a.**  
Via Safforze, 8  
32100 Belluno BL  
[www.gavazziautomation.com](http://www.gavazziautomation.com)

**Studio LCA condotto da:**



**AEQUILIBRIA S.r.l. - SB**  
P.le della Stazione, 8  
35131 – Padova  
[www.aequilibria.com](http://www.aequilibria.com)

## INDICE

<b>1. Premessa .....</b>	<b>4</b>
<b>2. Goal and scope .....</b>	<b>4</b>
<b>2.1. Obiettivo dello studio .....</b>	<b>4</b>
<b>2.2. Campo di applicazione .....</b>	<b>4</b>
2.2.1. PCR .....	4
2.2.1. Unità dichiarata .....	4
<b>3. Analisi dell'inventario .....</b>	<b>5</b>
<b>3.1. FASE di PRODUZIONE .....</b>	<b>5</b>
3.1.1. SCLAM costituenti il dispositivo .....	5
3.1.2. Processi di lavorazione .....	10
<b>3.2. FASE di DISTRIBUZIONE .....</b>	<b>11</b>
3.2.1. Distribuzione del prodotto finito al centro di distribuzione .....	11
3.2.2. Distribuzione del prodotto finito dal centro di distribuzione al cliente specifico (se noto) .....	12
<b>3.3. FASE d'USO .....</b>	<b>12</b>
3.3.1. Potenza del dispositivo e tempo di vita .....	12
<b>4. Valutazione d'impatto .....</b>	<b>13</b>
<b>4.1. Metodi .....</b>	<b>13</b>
<b>4.2. CFP totale .....</b>	<b>13</b>
<b>4.3. Valori GHG costituenti la CFP .....</b>	<b>13</b>
4.3.1. Emissioni e rimozioni di GHG collegate alle fasi principali del ciclo di vita .....	13
4.3.2. Altre emissioni e rimozioni di GHG costituenti la CFP .....	16
<b>4.4. Valori GHG da documentare separatamente alla CFP .....</b>	<b>16</b>
<b>5. Interpretazione del ciclo di vita .....</b>	<b>16</b>

## 1. Premessa

Il presente rapporto e i dati ivi contenuti sono ad uso esclusivamente interno all'azienda.

Il presente rapporto si colloca all'interno delle procedure e documenti del LCA tool e, in particolare, riporta i dati relativi alla CFP del prodotto specifico oggetto dell'analisi. Per le informazioni generali, invece, si dovrà fare riferimento al LCA tool report generale "LCA tool report generale\_dati 2023", che contiene le informazioni valide per ogni prodotto all'interno del sistema LCA tool.

Le informazioni contenute nel presente CFP study report prodotto specifico sono quindi da leggersi sempre insieme al "LCA tool report generale\_dati 2023". Esse sono quindi molto sintetiche a livello discorsivo e sono incentrate soprattutto sulla quantificazione della CFP del prodotto in analisi.

## 2. Goal and scope

### 2.1. Obiettivo dello studio

L'obiettivo dello studio è la quantificazione della Carbon Footprint di prodotto (CFP) relativa al dispositivo **UWP30RSEXXX UWP30RSEXXXSE**, prodotto da Carlo Gavazzi Controls S.p.a. (di seguito Gavazzi) presso lo stabilimento di Belluno (BL), della categoria **Fieldbus**, con una potenza di **5 W** e una durata di vita di **10 anni**.

### 2.2. Campo di applicazione

Per tutte le informazioni relative al campo di applicazione si rimanda al capitolo 2.4 del "LCA tool report generale\_dati 2023".

#### 2.2.1. PCR

La PCR di riferimento è la PCR 007 dello stesso programma, "*ELECTRONIC AND ELECTRICAL PRODUCTS AND SYSTEMS*", rev.3 del 13/01/2023 del programma EPDIItaly.

#### 2.2.1. Unità dichiarata

L'unità dichiarata è un dispositivo, caratterizzato dalla propria potenza di funzionamento e dal proprio tempo di vita (RSL – Reference Service Life", incluso il suo packaging, e funzionante per tutta la sua vita utile (10 anni).

### 3. Analisi dell'inventario

Per quanto riguarda le informazioni generali e descrittive e i dati relativi all'analisi dell'inventario, queste sono presenti nell'intero capitolo 3 del "LCA tool report generale\_dati 2023".

Il dispositivo oggetto di studio è il modello **UWP3ORSEXXX UWP3ORSEXXXSE** dal peso complessivo pari a **0.211 kg**, incluso il packaging.

Tool di riferimento per il calcolo LCA tool\_dati 2023\_GAV rev.4 del 15/11/2024

#### 3.1. FASE di PRODUZIONE

##### 3.1.1. SCLAM costituenti il dispositivo

Nella tabella seguente sono dettagliate le materie prime che compongono il dispositivo **UWP3ORSEXXX UWP3ORSEXXXSE**, con indicazione delle SCLAM presenti (n° di quella SCLAM presente, peso unitario in grammi e peso complessivo in kg), inclusi il numero di punti SMD e PTH.

Categoria Materia Prima	SCLAM specifica	N° SCLAM	Massa unitaria (g)	Massa TOT SCLAM (kg/UF)	Punti SMD TOT (n°)	Punti PTH TOT (n°)
PCB	PCB-SEM	1.000000	2.509167	2.509167	0	0
	PCB-COM	1.000000	15.030000	15.030000	0	0
	PCB-SEM	1.000000	10.816667	10.816667	0	0
	PCB-SEM	1.000000	4.300000	4.300000	0	0
	PCB-COM	1.000000	4.150000	4.150000	0	0
	PCB-SEM	1.000000	3.770000	3.770000	0	0
Componenti elettroniche	RESMD	5.000000	0.009000	0.045000	2	0
	RESMD	15.000000	0.000500	0.007500	2	0
	RESMD	4.000000	0.000600	0.002400	2	0
	RESMD	1.000000	0.001800	0.001800	2	0
	RESMD	1.000000	0.002000	0.002000	2	0
	RESMD	2.000000	0.004500	0.009000	2	0
	RESMD	1.000000	0.004600	0.004600	2	0
	RESMD	1.000000	0.004500	0.004500	2	0
	RESMD	1.000000	0.004700	0.004700	2	0
	RESMD	1.000000	0.004500	0.004500	2	0
	RESMD	1.000000	0.004500	0.004500	2	0
	RESMD	1.000000	0.004500	0.004500	2	0
QUSMD	1.000000	0.150000	0.150000	4	0	

QUSMD	1.000000	0.010900	0.010900	2	0
QUSMD	1.000000	0.040000	0.040000	4	0
CCERS	3.000000	0.004800	0.014400	2	0
CCERS	4.000000	0.005000	0.020000	2	0
CCERS	1.000000	0.004900	0.004900	2	0
CCERS	1.000000	0.001000	0.001000	2	0
CCERS	1.000000	0.036250	0.036250	2	0
CCERS	2.000000	0.050000	0.100000	2	0
CTANS	2.000000	0.105000	0.210000	2	0
ICSMD	1.000000	0.009700	0.009700	3	0
MICRO	1.000000	0.176000	0.176000	48	0
ICSMD	1.000000	0.129000	0.129000	8	0
MICRO	1.000000	0.417000	0.417000	324	0
ICSMD	2.000000	0.110000	0.220000	60	0
ICSMD	2.000000	0.015000	0.030000	5	0
ICSMD	1.000000	0.178000	0.178000	153	0
ICSMD	1.000000	0.005000	0.005000	8	0
ICSMD	1.000000	0.017000	0.017000	5	0
CNTRS	1.000000	7.260000	7.260000	0	14
CNTRS	3.000000	0.157000	0.471000	12	0
CNTRS	1.000000	0.470000	0.470000	14	0
CNTRS	1.000000	0.620000	0.620000	0	9
CNTRS	1.000000	2.430000	2.430000	0	8
INDCS	2.000000	0.027000	0.054000	2	0
CCERS	2.000000	0.018000	0.036000	2	0
CCERS	3.000000	0.001450	0.004350	2	0
CCERS	68.000000	0.001633	0.111067	2	0
CCERS	1.000000	0.001000	0.001000	2	0
RESMD	3.000000	0.000500	0.001500	2	0
RESMD	22.000000	0.000600	0.013200	2	0
RESMD	1.000000	0.000500	0.000500	2	0
RESMD	2.000000	0.000500	0.001000	2	0
RESMD	1.000000	0.000550	0.000550	2	0
RESMD	1.000000	0.000650	0.000650	2	0
RESMD	2.000000	0.000550	0.001100	2	0
RESMD	4.000000	0.000600	0.002400	2	0
RESMD	8.000000	0.000600	0.004800	2	0
RESTD	1.000000	0.150000	0.150000	0	2
RESMD	1.000000	0.001800	0.001800	2	0
RESMD	2.000000	0.001900	0.003800	2	0
RESMD	1.000000	0.002000	0.002000	2	0

RESMD	1.000000	0.002100	0.002100	2	0
RESMD	1.000000	0.004500	0.004500	2	0
RESMD	1.000000	0.004600	0.004600	2	0
RESMD	2.000000	0.004400	0.008800	2	0
RESMD	2.000000	0.004400	0.008800	2	0
RESMD	1.000000	0.004800	0.004800	2	0
RESMD	3.000000	0.004400	0.013200	2	0
RESMD	1.000000	0.004600	0.004600	2	0
RESMD	1.000000	0.004800	0.004800	2	0
RESMD	1.000000	0.004500	0.004500	2	0
RESMD	2.000000	0.004300	0.008600	2	0
RESMD	1.000000	0.004800	0.004800	2	0
RESMD	1.000000	0.080000	0.080000	2	0
ICSMD	1.000000	0.010300	0.010300	3	0
CELEP	1.000000	0.510000	0.510000	0	2
CELEP	1.000000	0.630000	0.630000	0	2
CCERS	2.000000	0.017300	0.034600	2	0
CCERS	1.000000	0.040000	0.040000	2	0
CCERS	2.000000	0.016000	0.032000	2	0
CCERS	1.000000	0.004800	0.004800	2	0
CCERS	1.000000	0.005000	0.005000	2	0
CCERS	1.000000	0.004900	0.004900	2	0
CCERS	2.000000	0.005000	0.010000	2	0
CCERS	7.000000	0.001000	0.007000	2	0
CCERS	2.000000	0.050000	0.100000	2	0
CTANS	1.000000	0.105000	0.105000	2	0
CTANS	2.000000	0.150000	0.300000	2	0
DDSMD	1.000000	0.007500	0.007500	3	0
DDSMD	1.000000	0.074000	0.074000	2	0
DDSMD	1.000000	0.007500	0.007500	2	0
DDSMD	3.000000	0.070000	0.210000	2	0
DDSMD	1.000000	0.096000	0.096000	2	0
DDSMD	1.000000	0.099000	0.099000	2	0
DDSMD	1.000000	0.064000	0.064000	2	0
TRPTH	1.000000	0.390000	0.390000	0	3
TRSMD	1.000000	0.008000	0.008000	3	0
TRSMD	1.000000	0.041000	0.041000	3	0
ICSMD	1.000000	0.074000	0.074000	8	0
ICSMD	1.000000	0.026000	0.026000	10	0
ICSMD	1.000000	0.024000	0.024000	10	0
CNTRS	3.000000	0.077000	0.231000	6	0

INDCS	1.000000	0.793000	0.793000	2	0
CCERS	2.000000	0.347000	0.694000	2	0
CCERS	1.000000	0.166000	0.166000	2	0
RESMD	6.000000	0.001600	0.009600	2	0
RESMD	4.000000	0.004400	0.017600	2	0
RESMD	6.000000	0.008900	0.053400	2	0
RESMD	4.000000	0.008800	0.035200	2	0
VARIP	1.000000	0.490000	0.490000	0	2
RESTD	1.000000	0.270000	0.270000	0	2
CCERS	6.000000	0.004000	0.024000	2	0
CCERS	4.000000	0.001000	0.004000	2	0
CCERS	3.000000	0.050000	0.150000	2	0
DDSMD	2.000000	0.008900	0.017800	3	0
DDSMD	1.000000	0.099000	0.099000	2	0
CNTRS	1.000000	0.350000	0.350000	0	12
CNTRS	2.000000	0.180000	0.360000	0	6
INDCS	1.000000	0.811000	0.811000	2	0
RESMD	2.000000	0.001800	0.003600	2	0
RESMD	1.000000	0.001900	0.001900	2	0
RESMD	2.000000	0.001900	0.003800	2	0
RESMD	2.000000	0.002000	0.004000	2	0
RESMD	1.000000	0.001700	0.001700	2	0
RESMD	2.000000	0.004400	0.008800	2	0
RESMD	2.000000	0.004600	0.009200	2	0
RESMD	1.000000	0.004300	0.004300	2	0
RESMD	1.000000	0.004500	0.004500	2	0
RESMD	1.000000	0.004700	0.004700	2	0
RESMD	1.000000	0.004500	0.004500	2	0
RESMD	4.000000	0.008500	0.034000	2	0
QUSMD	1.000000	0.041000	0.041000	2	0
QUSMD	1.000000	0.011000	0.011000	2	0
CCERS	2.000000	0.004800	0.009600	2	0
CCERS	1.000000	0.005000	0.005000	2	0
CCERS	2.000000	0.005000	0.010000	2	0
CCERS	1.000000	0.005000	0.005000	2	0
CTANS	1.000000	0.105000	0.105000	2	0
CELES	1.000000	0.850000	0.850000	2	0
DDSMD	1.000000	0.070000	0.070000	2	0
DDSMD	1.000000	0.008900	0.008900	3	0
ICSMD	1.000000	0.009700	0.009700	3	0
ICSMD	1.000000	0.072000	0.072000	8	0

	MICRO	1.000000	0.660000	0.660000	100	0
	ICSMD	1.000000	0.129000	0.129000	8	0
	ICSMD	1.000000	0.012100	0.012100	5	0
	CNTRS	0.150000	4.490000	0.673500	0	40
	CNTRS	1.000000	0.350000	0.350000	0	12
	CNTRS	1.000000	0.180000	0.180000	0	6
	INDCS	1.000000	0.027000	0.027000	2	0
	CCERS	4.000000	0.018000	0.072000	2	0
	CCERS	1.000000	0.347000	0.347000	2	0
	CCERS	12.000000	0.001633	0.019600	2	0
	RESMD	1.000000	0.004500	0.004500	2	0
	RESMD	6.000000	0.004400	0.026400	2	0
	SWSMD	1.000000	0.056000	0.056000	4	0
	DDSMD	1.000000	0.028000	0.028000	2	0
	CNTRS	1.000000	0.300000	0.300000	0	10
	DDSMD	1.000000	0.002250	0.002250	2	0
	ICDIL	1.000000	0.260000	0.260000	0	0
SCLAM prodotto specifiche	AUXRY	2.500000	0.550000	1.375000	0	0
	BATTR-LIB	1.000000	1.680000	1.680000	0	2
	OPTOX	1.000000	0.115000	0.115000	5	0
	TRAFO	1.000000	5.070000	5.070000	0	6
	OPTOX	2.000000	0.409000	0.818000	16	0
	TBCUS	2.000000	1.090000	2.180000	0	3
	TBCUS	1.000000	0.720000	0.720000	0	2
	LEDXX	1.000000	0.003900	0.003900	2	0
	LEDXX	3.000000	0.003000	0.009000	2	0
	LEDXX	1.000000	0.004100	0.004100	2	0
Cavi	CABLE- PVC	1.000000	32.900000	32.900000	0	0
Parti piccole metalliche	MECUS- OT	8.000000	0.810000	6.480000	0	0
	MECUS- ST	8.000000	0.370000	2.960000	0	0
Plastiche	PLCUS- NO	1.000000	10.170000	10.170000		
	PLCUS- NO	1.000000	8.810000	8.810000		
	PLCUS- NO	1.000000	9.110000	9.110000		
	PLCUS- NO	1.000000	6.730000	6.730000		
	PLCUS- HO	1.000000	0.860000	0.860000		

	PLCUS-NO	2.000000	0.480000	0.960000		
	PLCUS-NO	1.000000	0.460000	0.460000		
	LAFRO-PC	1.000000	0.290000	0.290000		
	LAFRO-PC	1.000000	0.110000	0.110000		
	LAPAC	3.000000	0.730000	2.190000		
	PLBAG	1.000000	2.280000	2.280000		
Imballaggio primario in carta	BOXES	1.000000	32.900000	32.900000		
	BOXES	1.000000	6.780000	6.780000		
	SHEET	1.000000	9.160000	9.160000		
	SHEET	1.000000	4.240000	4.240000		
	SHEET	1.000000	1.960000	1.960000		
	SHEET	2.000000	1.290000	2.580000		

**Tabella 1. SCLAM presenti nel dispositivo oggetto di studio**

### 3.1.2. Processi di lavorazione

Nella tabella seguente sono indicati i minuti di lavorazione interna (stabilimento Gavazzi) e il coinvolgimento o meno dei terzisti per ulteriori processi di lavorazione.

Le lavorazioni interne comprendono il montaggio finale e/o la saldatura interna SMD/PTH nei processi interni di Gavazzi per l'articolo in analisi; alcune componenti necessitano invece di alcuni processi di lavorazione svolte da alcuni terzisti, tra i quali:

- Serigrafia
- Assemblaggio schede
- Permanenza forno
- Ispezione Ottica (AOI)
- Saldatura ad onda

Mentre le lavorazioni interne sono conteggiate a minuti, quelle dei terzisti sono basate sulla singola scheda.

<b>LAVORAZIONE (INTERNA)</b>	
<b>Processo di lavorazione</b>	<b>Permanenza (minuti)</b>
Montaggio finale	9.2000
Saldatura interna SMD/PTH	0.3500

LAVORAZIONE TERZISTI							
Scheda	Processo di lavorazione						
	Tipologia scheda	Serigrafia	Assemblaggio schede	Permanenza in forno	Ispezione ottica (AOI)	Saldatura ad onda	n° schede per quadrotto
1	PCB INSERT	No	Si	No	Si	No	12
2	SCH. BASE	No	Si	Si	Si	Si	3
3	SCH. ALIMENTAZIONE	No	Si	Si	Si	Si	3
4	SCH. RS485	No	Si	Si	Si	Si	6
5	BOARD CORTEX/BUS	No	Si	Si	Si	Si	6
6	SCH. LED/BATTERIA	No	Si	Si	Si	Si	6
7							
8							
9							
10							

Tabella 2. Informazioni sui processi di lavorazione interna e a carico di terzisti

## 3.2. FASE di DISTRIBUZIONE

### 3.2.1. Distribuzione del prodotto finito al centro di distribuzione

Nella tabella sottostante vengono riportati i dati relativi alla distribuzione del dispositivo nelle diverse nazioni attraverso gli ultimi centri di distribuzione Gavazzi.

Per ognuno di questi viene indicata la percentuale di distribuzione.

<b>DISTRIBUZIONE PRODOTTO FINITO (CdD)</b>	
<b>Centro di distribuzione prodotto finito</b>	<b>% distribuita al centro di distribuzione</b>
CGC-CdD Italia	79.29%
CGC-CdD Spagna	0.00%
CGC-CdD USA	17.71%
CGC-CdD Canada	1.91%
CGC-CdD Singapore	1.09%

**Tabella 3. Dati relativi alla percentuale spedita ai centri di distribuzione**

### 3.2.2. Distribuzione del prodotto finito dal centro di distribuzione al cliente specifico (se noto)

Nella tabella sottostante vengono riportati i dati relativi alla distribuzione del dispositivo al cliente specifico di Gavazzi, se applicabile.

<b>Cliente specifico (facoltativo)</b>					
<b>Ragione Sociale</b>	<b>Nazione</b>	<b>km camion</b>	<b>km nave</b>	<b>km treno</b>	<b>km aereo</b>

**Tabella 4. Eventuale trasporto al cliente specifico**

## 3.3. FASE d'USO

### 3.3.1. Potenza del dispositivo e tempo di vita

Nella tabella seguente viene indicata la potenza del dispositivo in W e la sua vita utile in anni.

<b>POTENZA DISPOSITIVO e TEMPO DI VITA</b>	
Potenza (W)	5
Tempo di vita _ RLS - Reference Life Services (anni)	10

**Tabella 5. Dati relativi alla potenza e tempo di vita del dispositivo**

## 4. Valutazione d’impatto

### 4.1. Metodi

Si rimanda al capitolo 4.1 del “LCA tool report generale\_dati 2023”.

### 4.2. CFP totale

Di seguito si riporta l’impatto quantitativo complessivo della CFP del prodotto oggetto del presente studio, ovvero il dispositivo **UWP30RSEXXX UWP30RSEXXXSE**.

CFP (kg CO <sub>2</sub> e/dispositivo)
<b>243.69</b>

**Tabella 6. CFP totale del prodotto oggetto dell’analisi**

### 4.3. Valori GHG costituenti la CFP

#### 4.3.1. Emissioni e rimozioni di GHG collegate alle fasi principali del ciclo di vita

Di seguito si riportano i contributi assoluti (in Kg CO<sub>2</sub>e/U.F.) e relativi (in %) di ciascuna fase del ciclo di vita riferiti al valore di CFP complessivo.

La suddivisione dell’impatto complessivo tra i moduli è ulteriormente dettagliata nella seguente tabelle:

Macro-fase	Fase del ciclo di vita	CONTRIBUTO ASSOLUTO		CONTRIBUTO RELATIVO	
		FE (kg CO <sub>2</sub> /UD)		%	
PRODUZIONE	UPSTREAM	Categorie SCLAM	PCB	1.55E+00	0.64%

		Componenti elettroniche	5.23E+00	2.15%	
		SCLAM prodotto specifiche	2.22E-01	0.09%	
		CAVI	2.07E-01	0.08%	
		Piccole parti metalliche	6.03E-02	0.02%	
		Plastiche	2.28E-01	0.09%	
		Imballaggio primario in carta	9.36E-02	0.04%	
		Trasporto materie prime	3.22E-01	0.13%	
		Materiali ausiliari	1.35E-03	0.00%	
		CORE	Imballaggio secondario	5.68E-02	0.02%
			Consumi energetici - stabilimento	3.81E-01	0.16%
			Consumi energetici - terzisti	1.87E+00	0.77%
			Emissioni in atmosfera	0.00E+00	0.00%
Rifiuti di stabilimento	3.43E-04	0.00%			
DISTRIBUZIONE	DOWNSTREAM	Trasporto al centro di distribuzione	3.22E-01	0.13%	
		Trasporto dal CdD al punto di vendita/cliente finale	4.95E-02	0.02%	
		Smaltimento packaging secondario	3.14E-03	0.00%	
INSTALLAZIONE	DOWNSTREAM	Smaltimento packaging primario	2.28E-03	0.00%	
FASE D'USO	DOWNSTREAM	Consumi in fase d'uso	2.33E+02	95.64%	
FINE VITA	DOWNSTREAM	Fine vita prodotto	4.07E-02	0.02%	
<b>TOTALE (kg CO2e/UD)</b>			<b>2.44E+02</b>	<b>100.00%</b>	

Tabella 7 . Emissioni e rimozioni GHG collegate alle fasi del ciclo di vita del prodotto oggetto dell'analisi

## GRAFICI




Figura 1. Ripartizione della CFP

#### 4.3.2. Altre emissioni e rimozioni di GHG costituenti la CFP

I totali espressi nella seguente tabella comprendono le somme degli impatti delle fasi cradle-to-grave.

VALORI GHG COSTITUENTI LA CFP	UNITÀ DI MISURA	DISPOSITIVO: UWP30RSEXXX UWP30RSEXXXSE
Emissioni e rimozioni di GHG derivanti da fonti e pozzi di carbonio fossile	kg CO <sub>2</sub> e/U.D.	243.44
Emissioni di GHG derivanti da fonti di carbonio biogenico	kg CO <sub>2</sub> e/U.D.	0.10
Emissioni e rimozioni di GHG derivanti da dLUC	kg CO <sub>2</sub> e/U.D.	0.15
Emissioni di GHG derivanti dal trasporto aereo	kg CO <sub>2</sub> e/U.D.	5.23E-01

Tabella 12. Valori GHG costituenti la CFP

#### 4.4. Valori GHG da documentare separatamente alla CFP

Si rimanda al capitolo 4.4 del "LCA tool report generale\_dati 2023".

### 5. Interpretazione del ciclo di vita

Non vi sono interpretazioni e conclusioni particolari in aggiunta a quanto già segnalato nel capitolo 5 del "LCA tool report generale\_dati 2023".