

**YTELSESERKLÆRING  
NR.: 1000270-SEGR**

Dato: **02.06.2017**

Produktnavn

**IFSI-EMC SIGNAL 750V 19X2,5 MM<sup>2</sup>**

Unik identifiseringskode: **10538591**

**Bruks-/anvendelsesområde**

Kabel/ledning for fast installasjon i byggverk hvor det foreligger brannkrav.

**AVCP (Assessment and Verification of Constancy of Performance):** System 3

Sertifiseringsorgan: 0402

**Deklarasjon av ytelser og harmoniserte standarder**

| GRUNNLEGGENDE KARAKTERISTIKK | YTELSE                    | HARMONISERT STANDARD               |
|------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| Brannklasse                  | D <sub>ca</sub> -s2,d2,a2 | i henhold til EN50575:2014+A1:2016 |
| Avgivelse av farlige stoffer | NPD                       | NA                                 |

The performance of the product(s) identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified below.

Produsent:  
Nexans Norway AS  
Postboks 6450 Etterstad  
0605 Oslo Norge

Signatur på vegne av produsenten:  
Inge ADOLFSSON  
Inge.Adolfsson@nexans.com  
Nexans Norway AS  
02.06.2017

