

FEBDOK

Data for beregning av installasjoner med UPS 3fas-1fas 400V

UPS type

Fabrikat	Eaton
Typebetegnelse	9155
UPS ytelse (kVA)	15kVA

Spenning

Primær (V)	400
Sekundær (V)	230

Strøm

Primær (A)	29
Sekundær (A)	

Statisk bryter

Ja ☒ Nei ☐

Hvis Ja maksimal I^2t (A²S) 11 200

Kortslutningskapasitet

Online-drift		Anbefalt bypass sikring	
Kort tid 300ms			
Strøm (A)	144	80	
Maksimum tid (s)	0,3sek		
Lang tid 5sek			
Strøm (A)			
Maksimum tid (s)			

Maksimal termisk overlast

Kontinuerlig strøm (A)	81,75
------------------------	-------

Tekniske data

Batteri; 36 blokker, 216celler

Construction address:

Construction

Dato

NELFO LOGO	NELFO Foreningen for EI og It bedriftene Essendropsgate 3 0305 Oslo		NEK40
		FEBDOK LOGO vs 5.0.00 20.12.2008	Side 1 av 1

0:2006