

FEBDOK

Data for beregning av installasjoner med UPS 1fas-1fas 230V

UPS type			
Fabrikat	Eaton		
Typebetegnelse	9155		
UPS ytelse (kVA)	10kVA		
Spenning			
Primær (V)	230		
Sekundær (V)	230		
Strøm			
Primær (A)	45		
Sekundær (A)	43,5		
Statisk bryter			
Ja	☒	Nei	☐
Hvis Ja maksimal I^2t (A ² S)			11 200
Kortslutningskapasitet			
Online-drift		Anbefalt bypass sikring	
Kort tid 300ms			
Strøm (A)	100	50	
Maksimum tid (s)	0,3sek		
Lang tid 5sek			
Strøm (A)			
Maksimum tid (s)			
Termisk overlast			
Kontinuerlig strøm (A)	54,37		
Tekniske data			
Batteri; 32 blokker, 192celler			

Construction address:	Construction	Dato
-----------------------	--------------	------

NELFO LOGO	NELFO Foreningen for EI og It bedriftene Essendropsgate 3 0305 Oslo		NEK40
		FEBDOK LOGO vs 5.0.00 20.12.2008	Side 1 av 1

0:2006	