

FEBDOK

Data for beregning av installasjoner med UPS 3fas-1fas 400V

UPS type

Fabrikat	Eaton
Typebetegnelse	9155
UPS ytelse (kVA)	20kVA

Spenning

Primær (V)	400
Sekundær (V)	230

Strøm

Primær (A)	35
Sekundær (A)	100

Statisk bryter

Ja ☒ Nei ☐

Hvis Ja maksimal I^2t (A²S) 65 000

Kortslutningskapasitet

Online-drift		Anbefalt bypass sikring	
Kort tid 300ms			
Strøm (A)	300	100	
Maksimum tid (s)	0,3sek		
Lang tid 5sek			
Strøm (A)			
Maksimum tid (s)			

Maksimal termisk overlast

Kontinuerlig strøm (A) 105,36

Tekniske data

Batteri; 36 blokker, 216celler

Construction adress:

Construction

Dato

NELFO LOGO	NELFO Foreningen for EI og It bedriftene Essendropsgate 3 0305 Oslo		NEK40
		FEBDOK LOGO vs 5.0.00 20.12.2008	Side 1 av 1

0:2006	