

FEBDOK

Data for beregning av installasjoner med UPS 3fas-1fas 400V

UPS type			
Fabrikat	Eaton		
Typebetegnelse	9155		
UPS ytelse (kVA)	30kVA		
Spenning			
Primær (V)	400		
Sekundær (V)	230		
Strøm			
Primær (A)	56		
Sekundær (A)	120		
Statisk bryter			
Ja	☒	Nei	☐
Hvis Ja maksimal I^2t (A ² S)			65 000
Kortslutningskapasitet			
Online-drift		Anbefalt bypass sikring	
Kort tid 300ms			
Strøm (A)	300	160	
Maksimum tid (s)	0,3sek		
Lang tid 5sek			
Strøm (A)			
Maksimum tid (s)			
Maksimal termisk overlast			
Kontinuerlig strøm (A)	142,08		
Tekniske data			
Batteri; 36 blokker, 216celler			

Construction address:	Construction	Dato
-----------------------	--------------	------

NELFO LOGO	NELFO Foreningen for EI og It bedriftene Essendropsgate 3 0305 Oslo		NEK40
		FEBDOK LOGO vs 5.0.00 20.12.2008	Side 1 av 1

0:2006	