

**1. PRODUKTBESKRIVELSE**

Testprobe med 4mm tilkobling med form som en likesidet trekant med ledende gummiføtter. Produsert etter EN 1081 og HD 60364-6 for måling av gulvresistans og veggresistans. Ved måling på gulv skal det påføres 75kg trykk og 25kg trykk ved måling på vegg. Grenseverdi 50k Ohm.

**El.nummer:** 80 104 13  
**Art.nummer:** 1070093  
**GTIN nummer:** 7070811209308  
**Dimensjon:** 200 x 200 x 40mm  
**Materialet:** Støpt plastmateriale  
**Overflatebehandling:** Folie  
**Øvrige opplysninger:** Ingen

**2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD****Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Rengjøres med en fuktet ren klut. Ikke bruk løsningsmidler eller andre typer væske.

**Ettersyn/kontroll**

Før hver bruk. Sjekk enhet og ledninger for eventuell skade. Ikke bruk hvis skade oppdages.

**Vedlikeholdsinstruks og -intervall**

Ingen

ELIT AS

Tilbehør for måleinstrument (EC001195)

**ELIT PRS-1 trekantplate****3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER****Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

Avhengig av bruk og vedlikehold.

**Garanti og vilkår**

Garanti mot fabrikkasjonsfeil eller mangler ved levering.

**Fuktbestandighet**

IP20

**Renholdsvennlighet**

Enkel. Tørkes med en lett fuktet klut. Bruk ikke løsemidler.

**Øvrige opplysninger**

Sjekk regelmessig og før hver bruk for skader

[www.elit.no](http://www.elit.no)**4. TEKNISK SERVICE**

<b>Produsent/importør</b>	ELIT AS
<b>Postadresse</b>	HELLENVEGEN 9
<b>Postnr. og poststed</b>	2022 GJERDRUM
<b>Telefon</b>	TLF: 63 93 88 80
<b>E-post</b>	E-post: <a href="mailto:firmapost@elit.no">firmapost@elit.no</a>
<b>Internett</b>	<a href="http://www.elit.no">www.elit.no</a>