



Miljövarudeklaration

Handläggare: Christian Djäknegård

Datum: 2018-10-04

Produkt: Flexrör brandlarmskabel ELQYB

Leverantör: P.M s.r.l Plastic Materials

Via XXV Aprile 15

24030 Almenno San Bartolomeo

tfn +39 035 55 42 11

fax +39 035 55 42 00

www.pmplasticmaterials.it

Företaget är certifierat enligt ISO 9001

Material: Ledare av koppar

Isolering, mantel: LSZH PE/HFFR

Flexrör: Polypropylen

Godkännande: SEMKO/CE, Byggvarubedömningen, Sunda Hus, Svanen

Standard flexrör: IEC 61034-2 EN 50267-2-1, EN 50267-2-2, EN 61386.1, EN 61386.22

SS-EN 60332-1

Förpackning: Kabeln levereras alternativt i krympfilm av polyeten eller i en låda av wellpapp

Kretslopp, Återvinning, Skrotning:

Koppar kan materialåtervinnas. Polypropylen kan materialåtervinnas alt energiåtervinnas

(i anläggning med särskild rökgasrening). Det finns i Sverige återvinningsföretag, som kan ta hand om uttjänt kabel.

Övriga miljöaspekter: Kabeln innebär ingen miljöpåverkan vid normal användning. Vid brand är Polypropylen självslocknande och det bildas låg rökutveckling. Vid dimensionering av kabelförband bör man ta hänsyn till den miljöbelastning som energiförlusten i en belastad kabel medför. Ackumulerat under kabelns livstid kan den bli betydande.

Utfärdande datum: 2018-10-04