

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

CB-apparatadapter 4- polet – SV 9345.604

Publisering : 10.okt.2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CB-apparatadapter 4-polet – SV 9345.604

Opprettet: 10.10.2020 på www.rittal.com/no-no



Produktbeskrivelse

Materiale:	polyamid Brannsikkerhet iht. UL 94-V0
Farge:	RAL 7035
Leveringsomfang:	Tilkoblingsbånd Glidemuttere
Henvisning:	Effektutgang: Bryterutgang hhv. som ledning som henger fra koblingsapparatet De angitte tekniske spesifikasjonene kan awike for UL-anvendelser

Produktegenskaper

Passer for samleskinner:	med tverrsnitthøyde: 5 mm med tverrsnitthøyde: 10 mm
Antall poler:	4-polet
For skinneresystemer med senteravstand:	60 mm
Dimensjoner:	Bredde: 140 mm Høyde: 310 mm
Driftsstrøm maks.:	250 A
Måledriftsspenning:	690 V, 4~
Effekt-utgang:	oppe

Egnet for produsent (type):	ABB (T3S, XT3) Eaton (NZM2-4/250 A) Schneider Electric (NS(X)100, NS(X)160, NS(X)250) Schrack (MC2) Siemens (VL160X, VL160, VL250, 3RV10 63, 3VA12/20/21/22, 3VA61/62)
------------------------------------	--

Pakkeenhet:	1 stk.
--------------------	--------

Vekt/VE:	2,5 kg
-----------------	--------

Kobberandel (kg / stk.):	1,13
---------------------------------	------

EAN:	4028177679979
-------------	---------------

Tolltariffnummer:	85369095
--------------------------	----------

ETIM 7.0:	EC001531
------------------	----------

ETIM 6.0:	EC001531
------------------	----------

eCl@ss 8.0/8.1:	27370304
------------------------	----------

eCl@ss 6.0/6.1:	27400613
------------------------	----------

Produktbeskrivelse:	SV CB-apparatadapter, 250 A, 690 V, 4-polet, effekt-utgang: oppe, med tilkoblingsbånd
----------------------------	---

Godkjenninger

Godkjenninger:	ABS DNV-GL Lloyds Register of Shipping
-----------------------	--

Sertifikater:	EAC
----------------------	-----

Forklaringer:	Samsvarserklæring
----------------------	-------------------