

**MERDSENTRAL MVB-63A-R000(10)JFA-400V
IP67****1. PRODUKTBESKRIVELSE**

Ytterkapsling i sjøvannsbestandig aluminium pulverlakkert i farge RAL 7035.

Innerkapsling i slagfast PBT plast, IP67

Inntak 2x5x 2,5 til 16mm² Cu

Hovedbryter 4p 63A, 10stk jordfeilautomater C16A 30mA med hjelpe kontakt, 10stk uttak 216-6 IP67.

Gult signallys som slukker dersom en av kursene dette ut.

For øvrig se vedlagt tegning.

EL-nummer:	1506951
Dimensjon:	HxBxD 900x500x400 mm
Farge:	RAL 7035
Overflatebehandling:	Lakkert sjøvannsbestandig aluminium. Sentralen er konstruert i henhold til EN 61439-3 (DBO) Uinstruert bruk.
Øvrige opplysninger:	

**2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD****Montasje**

Må monteres av autorisert installatør.

Monteres minimum 80cm over vann nivå.

Ettersyn/kontroll

Påse at plugger som er montert er forsvarlig låst med bajonettringen på pluggen. Kontakter som ikke er i bruk, er forsvarlig lukket med bajonettringen på lokket. Sikrings avdekning er forsvarlig lukket og at begge låse anordningene på loket er i låst posisjon.

Ytterdør skal være lukket med begge låsene helt i lås.

Viktig: Plugger som ikke er i bruk, men oppbevares på merden må ha tildekning av stiftene. Bruk f.eks EI.nr. 1564080 HAUGE GP 216 IP67.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Kontrollere at alle pakninger er hele på sikringsavdekning, lokk på kontakter og pakninger på plugger som er i bruk.

Philip Hauge AS

MERDSENTRAL

**MERDSENTRAL MVB-63A-R000(10)JFA-400V
IP67**

Åpne nederste døren på innersentralen og etterse at det ikke er vann i sentralen. Dersom det er vann, tørk ut og skift eventuelle deler som har defekte pakninger. Jordfeilautomater skal testes at de løser ut ved å trykke på testknapp.

Bør kontrolleres en gang i måneden og etter uvær.

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Garanti og vilkår

2-år

Fuktbestandighet

IP67

Renholdsvennlighet

«God»,

Øvrige opplysninger

Vedlagt tegning av produkt.

Philip Hauge AS

MERDSENTRAL

**MERDSENTRAL MVB-63A-R000(10)JFA-400V
IP67****4. TEKNISK SERVICE**

Produsent/importør	Philip Hauge AS
Postadresse	Sandbrekktoppen 30
Postnr. og poststed	5224 Nesttun
Telefon	(+47) 53 50 60 20
E-post	post@philiphauge.no
Internett	http://www.philiphauge.no/