

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Kjøleaggregat for veggmontering TopTherm Total kjøleeffekt 0,30 kW – SK 3302.100

Publisering : 18.sep.2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Kjøleaggregat for veggmontering TopTherm Total kjøleeffekt 0,30 kW – SK 3302.100

Opprettet: 18.09.2020 på www.rittal.com/no-no



Produktbeskrivelse

Beskrivelse: Kompakte veggmonterte kjøleaggregater, med nanobelagt kondensator.

Materiale: Stålplate

Farge: RAL 7035

**Kapslingsgrad IP iht.
IEC 60 529:** Ytre kretsløp IP 34
Indre kretsløp IP 54

Leveringsomfang: Nanobelagt kondensator
Ferdig montert (pluggbar tilkoblingsklemmest) Bormal
Festemateriell

Produktegenskaper

Variant: veggmontering

**Total kjøleeffekt iht.
DIN EN 14511:** L 35 L 35 ved 50 Hz: 0,36 kW
L 35 L 35 ved 60 Hz: 0,38 kW
L 35 L 50 ved 50 Hz: 0,21 kW
L 35 L 50 ved 60 Hz: 0,23 kW

Lufteffekt (frittblåsende): Ytre kretsløp: 310 m³/h
Innvendig kretsløp: 345 m³/h

Måledriftsspenning: 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz

Dimensjoner:	Bredde: 280 mm Høyde: 550 mm Dybde: 140 mm
Temperaturregulering:	Basiskontroller (innstilling fra fabrikk +35 °C)
Temperaturområde:	Drift (omgivelse): +10 °C...+55 °C Innstillingsområde: +30 °C...+55 °C
Kjølemiddel/kjølemedium:	Kjølemiddel: R134a Menge: 100 g Global Warming Potential (GWP): 1430 CO ₂ ekvivalent (CO ₂ e): 0,14 t
Merkeeffekt P_{el}:	L 35 L 35 ved 50 Hz: 0,27 kW L 35 L 35 ved 60 Hz: 0,28 kW L 35 L 50 ved 50 Hz: 0,28 kW L 35 L 50 ved 60 Hz: 0,3 kW
Driftsstrøm maks.:	Ved 50 Hz: 1,6 A Ved 60 Hz: 1,7 A
Maks. startstrøm:	Ved 50 Hz: 3 A Ved 60 Hz: 3,4 A
Sikkerhetsautomat/smeltesikring:	10 A
Tillatt driftstrykk (p maks.):	25 bar
eCl@ss 8.0/8.1:	27180704
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35:	1,3 / 1,32
Pakkeenhet:	1 stk.
Vekt/VE:	13 kg
EAN:	4028177317215
Tolltariffnummer:	84158200
ETIM 7.0:	EC000855
ETIM 6.0:	EC000855
eCl@ss 8.0/8.1:	27180704
eCl@ss 6.0/6.1:	27180704
Produktbeskrivelse:	SK TopTherm kjøleaggregater, veggmontering, 0.36 kW, 230 V, 1~, 50/60

Godkjenninger

Godkjenninger:	CCC exception letter CSA Godkjenningsoversikt UL + C-UL - FTTA UR + C-UR
-----------------------	--

Sertifikater:	EAC
----------------------	-----

Forklaringer:	NA Samsvarserklæring
----------------------	-------------------------