

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Rekkeskapsystemer **TS 8 – TS 8226.500**

Publisering : 08.sep.2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Rekkeskapsystemer TS 8 – TS 8226.500

Opprettet: 08.09.2020 på www.rittal.com/no-no



Utgående artikkel

Denne artikkelen er utgått: 15.02.2019 |||Artikkelen erstattes av: 8226000

Produktbeskrivelse

Materiale:	Skapramme: Stålplate, 1,5 mm Tak: Stålplate, 1,5 mm Dør: Stålplate, 2,0 mm Bakvegg: Stålplate, 1,5 mm Bunnplater: Stålplate, 1,5 mm Montasjeplate: Stålplate, 3,0 mm
Overflate:	Skapramme: dyppgrunnet Dør, tak og bakvegg: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk Montasjeplate og bunnplater: forsinket
Farge:	RAL 7035
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529:	IP 55
Kapslingsgrad NEMA:	NEMA 12
IK-kode:	IK09
Leveringsomfang:	Skapramme Dør(er) På én-dørs skap kan dørene hengsles om fra høyre til venstre side Takplate Bakvegg 4 løfteører Lås: 3 mm splittlås Bunnplater Montasjeplate 2 TS montasjeskinner 18 x 38 mm 2 montasjestag montert i skapdybden

Produktendring:	TS 8 og SE 8 inneholder den nye monteringsplaten for rekkeskapsystemet VX25. Du kan laste ned brosjyren og DAK-tegningene.
Grunnmateriale:	Stålplate
Produktegenskaper	
Dimensjoner:	Bredde: 1200 mm Høyde: 2200 mm Dybde: 600 mm
Montasjeplate:	Bredde: 1099 mm Høyde: 2096 mm
Antall dører:	2
2 montasjestag montert i skapdybden:	Ja
Pakkeenhet:	1 stk.
Vekt/VE:	208 kg
EAN:	4028177250901
Tolltariffnummer:	94032080
ETIM 7.0:	EC000261
ETIM 6.0:	EC000261
eCl@ss 8.0/8.1:	27180101
eCl@ss 6.0/6.1:	27180101
Produktbeskrivelse:	TS Rekkeskapsystemer, BHD: 1200x2200x600 mm, stålplate, inkludert montasjeplate, todørs foran
Godkjenninger	
Godkjenninger:	Bureau Veritas CSA DNV-GL Lloyds Register of Shipping RRR Russian Maritime Register of Shipping TÜV UL + C-UL

Sertifikater:	Certificate of manufacturer according to RMRS EAC IK-Code Kapslingsgrad Protection category IP 55 (CPRI)
----------------------	--

Forklaringer:	Produsenterklæring Samsvarserklæring
----------------------	---
