

INNTAKSBOKS

Type: IB-XNH00-3



IT-nett krever i utgangspunktet ikke kl. II forlegning/ målersløyfe oppstrøms jordfeilbeskyttelse dersom beskyttelsen i tavlen er basert på bruk av utjevningsforbindelser i samsvar med NEK EN 60439-1 §7.4.3.1 (dvs. alle metalleder i tavlen er jordet)
Vi anbefaler allikevel kl. II forlegning, fordi dette ikke krever så lav overgangsmotstand til jord. Samtidig blir jobben med å dokumentere anlegget enklere.
 $RA \leq 50V/I\Delta n$

Tekniske data:

Materiale:

Stålplate

Beskyttelsesgrad:

IP2XC

Overflatebehandling:

Pulverlakkert

Farge:

Hvit RAL 9016

HXBXD:

415x146x71,5mm

Montasje:

Utenpåliggende montasje

Omgivelsestemperatur:

+35°C (24t)

Innendørs plassering:

+40°C (maks) -5°C(min)

Utendørs plassering:

+35°C (24t)

+40°C (maks) -25°C(min) -50°C i arktisk klima

Godkjenning:

EN 62208

Med lastskillebryter XNH00

Omgivelsestemperatur:

+35°C

Maks strøm:

100 A

Spennings:

400V, 50Hz

Moment:

2,6Nm