

ELIT AS

Spenningsprøver - EC000494

ELIT 110II lavimpedanstest**1. PRODUKTBESKRIVELSE**

Spennings tester i CAT III for opp til 400V AC/DC med indikering av spenningsnivå via lysdioder. Instrumentet har inndeling fra $\pm 6V$, 12V, 24V, 50V, 120V, 230V og 400V AC/DC. Frekvensområdet for instrumentet er fra DC til 65Hz. Instrumentet bruker ikke batterier. I tillegg har instrumentet LI-TEST (lavimpedanstest) som belaster kretsen det testes på for å oppdage spøkelsespenninger. Leveres i bæreveske med brukermanual.

Spenning AC 6-400V,

Spenning DC 6-400V,

Polaritet $\pm$,

Virker uten batteri,

Sikkerhet IEC1010-1,

Overspenningskategori CAT III 600V

Lavimpedanstest 270k

Målespisser 2/4mm

El.nummer: 8009678**Art.nummer:** 102 900 01**GTIN nummer:** 7070810000029**Dimensjon:** 240 x 45 x 25mm**Materialet:** Støpt plastmateriale**Overflatebehandling:** Dobbeltstøpt**Øvrige opplysninger:** Ingen**2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD****Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Rengjøres med en fuktet ren klut. Ikke bruk løsningsmidler eller andre typer væske.

Ettersyn/kontroll

Før hver bruk. Sjekk enhet og ledninger for eventuell skade. Ikke bruk hvis skade oppdages.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Årlig kontroll anbefales.

ELIT AS

HELLENVEGEN 9, 2022 GJERDRUM

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.no

www.elit.no

ELIT AS

Spenningsprøver - EC000494

ELIT 110II lavimpedanstest**3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER****Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

Avhengig av bruk og vedlikehold.

Garanti og vilkår

Garanti mot fabrikasjonsfeil eller mangler ved levering.

Fuktbestandighet

IP64

Renholdsvennlighet

Enkel. Tørkes med en lett fuktet klut. Bruk ikke løsemidler.

Øvrige opplysninger

Sjekk regelmessig og før hver bruk for skader

www.elit.no

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	ELIT AS
Postadresse	HELLENVEGEN 9
Postnr. og poststed	2022 GJERDRUM
Telefon	TLF: 63 93 88 80
E-post	E-post: firmapost@elit.no
Internett	www.elit.no