

ELIT AS

Jordingstester - EC002078

ELIT 5612 II**1. PRODUKTBESKRIVELSE**

Jordsystemstang for måling av overgangsmotstand på jordingssystem i parallellkoblede jordingsnett. Tangen kan også måle lekkasjestrømmer (jordfeilst strømmer) på jordleder.

Jordresistans måleområde er fra 0,01ohm til 1200ohm. Strømmåling fra 0 til 20AAC. Tangkjeftåpning på 31x63mm. Data hold og lagring av måleresultater. Kan lagre opp til 99 målinger. Automatisk områdeinnstilling. Indikering av lavt batterinivå. Slår seg selv av etter en tid uten bruk (Auto Power Off). Alarmgrensesetting av kritiske motstandsverdier og strømverdier. Dobbelt isolert. Leveres i formskjert koffert med testring, batteri (bruker 4stk 1,5V AA batteri), og brukerveiledning. Programvare og PC kabel følger med. Tangstørrelse: 285 x 85 x 55mm. 1140 gram. Koffertstørrelse: 330 x 205 x 105mm.

El.nummer: 8010070
Art.nummer: 101 900 00
GTIN nummer: 7070810006977
Dimensjon: 285 x 85 x 55mm
Materialet: Støpt plastmateriale

Overflatebehandling: Ingen

Øvrige opplysninger: Ingen

**2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD****Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Rengjøres med en fuktet ren klut. Ikke bruk løsningsmidler eller andre typer væske.

Ettersyn/kontroll

Før hver bruk. Sjekk enhet og ledninger for eventuell skade. Ikke bruk hvis skade oppdages.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Årlig kontroll anbefales.

ELIT AS

Jordingstester - EC002078

ELIT 5612 II

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER**Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

Avhengig av bruk og vedlikehold.

Garanti og vilkår

Garanti mot fabrikasjonsfeil eller mangler ved levering.

Fuktbestandighet

IP20

Renholdsvennlighet

Enkel. Tørkes med en lett fuktet klut. Bruk ikke løsemidler.

Øvrige opplysninger

Sjekk regelmessig og før hver bruk for skader

www.elit.no**4. TEKNISK SERVICE**

Produsent/importør	ELIT AS
Postadresse	HELLENVEGEN 9
Postnr. og poststed	2022 GJERDRUM
Telefon	TLF: 63 93 88 80
E-post	E-post: firmapost@elit.no
Internett	www.elit.no