

**F404, IS404**

# Montage- und Betriebsanleitungen

## Operation and assembly instructions

### Instructions pour le montage et l'emploi

**Gewährleistung**

Das sichere Funktionieren ist gewährleistet, wenn die in dieser Benutzerinstruktion beschriebenen Montagearbeiten korrekt ausgeführt worden sind und die Funktionskontrolle vor und während des Betriebs gemäss Beschreibung in dieser Benutzerinstruktion durchgeführt wird.

**Sicherheit**

Am Fehlerstromschutzschalter dürfen keine Reparaturen vorgenommen werden.

**Entsorgung**

Defekte Geräte sind als Sondermüll an entsprechend eingetragenen Sammelstellen zu entsorgen. Nationale oder regionale Vorschriften über die Entsorgung von Sondermüll sind zu befolgen.

**Funktionsprüfung FI:**

Zur Funktionsprüfung ist im eingeschalteten Zustand die Testtaste «T» zu betätigen. Dabei muss der FI-Schutzschalter sofort auslösen. Die Funktionsprüfung soll regelmässig durchgeführt werden. Gegebenenfalls sind nationale oder anwenderspezifische zusätzliche Prüfungen zu beachten.

Der Errichter (Installateur) der elektrischen Anlage muss dem Betreiber (Kunden) die Betriebsanleitung aushändigen und ihn auf die regelmässige Durchführung der Funktionstests hinweisen.

**Prüfung der Schutzmassnahme**

Ausser der Funktionsprüfung des FI-Schutzschalters ist die Wirksamkeit der Schutzmassnahme der Installation entsprechend den geltenden Errichtungsbestimmungen zu prüfen.

**Reinigen**

Verschmutzte Schalter können, sofern sie sich nicht trocken säubern lassen, durch ein Tuch, das mit einer Seifenlösung leicht angefeuchtet ist, gereinigt werden. Es dürfen keine Flüssigkeiten ins Innere des Gerätes gelangen.

Bei der Säuberung darf am FI-Schutzschalter keine Spannung anliegen. Auf keinen Fall dürfen ätzende Mittel oder Lösungsmittel verwendet werden.

**Zusätzlich zu den Angaben des Leistungsschildes:****Kurzschlussfestigkeit**

10kA in Verbindung mit einer vorgesetzten Sicherung 100A Typ gG 500V oder S800.

**Thermische Überlast**

Fehlerstromschutzschalter müssen gegen Überlast und Kurzschluss durch geeignete Wahl von Leitungsschutzschaltern geschützt werden.

**Stromversorgung**

Die Einspeisung kann beliebig von oben oder unten erfolgen.

**Garantie**

Le bon fonctionnement est garanti lorsque les opérations de montage décrites dans ces instructions ont été effectuées correctement et que les contrôles de bon fonctionnement ont été faits avant et pendant l'exploitation selon la description donnée dans les présentes instructions.

**Sécurité**

Ne procéder à aucune sorte de réparation sur l'interrupteur différentiel.

**Elimination**

Les appareils défectueux sont à éliminer en tant que déchets spéciaux sur les lieux de collecte prévus à cet effet. Respecter les prescriptions nationales ou régionales.

**Contrôle de fonctionnement RCCB:**

Pour effectuer le contrôle de fonctionnement, actionner la touche d'essai «T» sur le système en marche. Le disjoncteur différentiel doit immédiatement se déclencher. Ce contrôle de fonctionnement doit être effectué à intervalles réguliers. Le cas échéant, tenir compte des contrôles supplémentaires imposés par la réglementation nationale ou spécifiques de l'utilisateur.

L'installateur de l'installation électrique doit remettre la notice d'utilisation à l'exploitant (client) et l'informer sur la réalisation régulière des tests de fonctionnement.

**Sauvegarde du milieu**

Le produit est conforme à la Directive européenne 2002/95/CE concernante la restriction de l'usage de certaines substances dangereuses dans les appareillages électriques et électroniques. Il faut respecter les dispositions locales concernantes l'écoulement.

**Nettoyage**

Les interrupteurs encrassés à nettoyer à sec peuvent être nettoyés avec un chiffon légèrement humidifié avec une solution savonneuse. Des liquides ne doivent pas pénétrer à l'intérieur de l'appareil.

Lors du nettoyage, il ne doit pas y avoir de tension au niveau du disjoncteur différentiel FI. Il ne faut en aucun cas utiliser des produits caustiques ou des solvants.

**Voir les données indiquées sur la plaquette de l'appareil et, en outre :****Coordination avec SCPD**

10kA, avec fusible 100A type gL 500V ou S800.

**Protection contre une surintensité**

Les interrupteurs différentiels étant sans déclencheur magnétothermique, ils doivent être correctement protégés contre les surintensités et les court-circuits.

**Alimentation**

L'alimentation de l'appareil peut être réalisée aussi bien en amont qu'en aval.

**Guarantee**

The safe operation is assured if the assembly work has been carried out according to these user instructions.

**Safety**

No repairs may be carried out to residual current circuit breakers.

**Disposal**

Faulty products should be treated as hazardous waste and disposed of in an appropriate manner. National or regional regulations regarding the disposal of hazardous waste should be adhered to.

**Functional test RCCB:**

To perform the functional test, press the test button "T" when the device is switched on. The RCCB must trigger immediately. Perform the functional test regularly. Observe additional national or user-specific tests, where applicable.

The installer (electrician) of the electrical installation must hand over the instruction manual to the operator (customer) and advise him that the functional tests must be performed regularly.

**Safeguard of the surroundings**

The product is conforming to the European standards 2002/95/CE regarding the restrictions on the use of certain dangerous substances in the electrical and electronic equipments. It is necessary to respect the local regulations concerning the elimination of the packaging materials and of the circuit-breaker and, if possible, to recycle them.

**Cleaning**

If they cannot be cleaned with a dry cloth, soiled circuit-breakers can be cleaned with a cloth that has been slightly moistened with a soap solution. Make sure that no liquid is going into the device.

Ensure that no voltage is applied to the residual-current circuit-breaker during cleaning. Under no circumstances is it permissible to use caustic agents or solvents.

**See equipment plate data and refer below:****Co-ordination with Short Circuit Protection Device**  
10kA, with 100A fuse type gL 500V or S800.**Protection against overcurrent**

The RCCBs must be used with Short Circuit Protection devices to provide circuit protection against overloads and short circuit faults.

**Power supply**

The devices can be fed from either the upper or lower terminals.



## Montage auf Stecksocket-System

(D)

Fig. 1  
Bei Arbeiten unter Spannung dürfen Geräte nur im ausgeschalteten Zustand aufgesteckt und entsteckt werden!

## Demontage

Fig. 2

### Einpeisung über Klemme unten

Fig. 3

Beim Lösen der Geräteklemme unten wird die geräteinterne Litzenverbindung von der Stecktupe zur Geräteklemme unten gelöst. Vor Inbetriebnahme des FI-Schutzschalters muss deshalb die Geräteklemme mit 2.8 Nm angezogen werden.

## Anschlusschema

Fig. 4

## Montage sur système de socle d'enfichage

(F)

Fig. 1

Lorsque vous travaillez sur des équipements sous tension doit être branché et rouvé seulement lorsqu'il est éteint!

## Démontage

Fig. 2

### Alimentation de la borne inférieure

Fig. 3

Lors du desserrage de la borne inférieure, le fil de connexion interne, qui est situé entre la pince de contact et la borne inférieure, sera desserré. Avant la mise en service du disjoncteur différentiel FI, la vis de la borne de connexion doit impérativement être serrée à 2.8 Nm.

### Positionner les pinces de contact et les introduire dans le tramage existant

Fig. 4

## Schéma de raccordement

Fig. 5

## Assembly to plug-in socket system

(GB)

Fig. 1

When working under voltage, devices must only be plugged in and disconnected when switched is in off position!

## Disconnection

Fig. 2





### Incoming over bottom terminal

Fig. 3

When intended to connect a separate feed via bottom terminal, be aware that the internal wire braid is also loosened and has to be retightened with 2.8 Nm.

## Connection diagram

Fig. 4



**Warning!** Installation by person with electrotechnical expertise only.  
**Warnung!** Installation nur durch elektrotechnische Fachkraft.  
**Avvertenza!** Fare installare solo da un elettricista qualificato.  
**Avertissement!** Installation uniquement par des personnes qualifiées en électrotechnique.  
**¡Advertencia!** La instalación deberá ser realizada únicamente por electricistas especializados.

## ABB Switzerland Ltd

Low Voltage Products

Fulachstrasse 150

CH-8200 Schaffhausen

Phone: +41 58 586 41 11

Fax: +41 58 586 42 22

[www.abb.com](http://www.abb.com)

**ABB**