

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Måling av jordingsmotstanden: - ved bruk av tre-leder-metoden med hjelpeprober, målinger med motstanden på hjelpeprober inntil 50 k - måling av motstanden til hjelpeprober Rs, og Rh - måling av forstyrrende spenning, - måling med forstyrrende spenninger tilstede i kraftsystemer. - valg av maksimal målespenning (25 V, eller 50 V). Målinger av beskyttende tilkobling og potensialutligning kontinuitet: - med auto-null funksjon - med strøm 200 mA - i henhold til EN 61557-4. I tillegg: - Minne for 990 målinger - Dataoverføring til datamaskin via USB-grensesnittet - Indikasjon av batterinivå - Automatisk av etter 5 minutter.

El.nummer: 80 011 44
Art.nummer: 1070028
GTIN nummer: 7070812002809
Dimensjon: mm
Materialet: Støpt plastmateriale
Overflatebehandling: Ingen
Øvrige opplysninger: Solid jordplatemåler integrert i lukket kasse

**2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD****Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Tørkes ren med en lett fuktet klut. Ingen løsemidler må brukes.

Ettersyn/kontroll

Sjekk ledninger for synlige skader. Påse at isolasjonen på ledningene ikke er skadet. Sjekk instrumentets kasse for synlige skader.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Årlig kontroll/kalibrering anbefales. Rengjøres og vedlikeholdes etter hver bruk.

ELIT AS

Jordingstester (EC002078)

ELIT MRU-21, IP54

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER**Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

Kommer ann på bruken.

Garanti og vilkår

Produktet garanteres fri for feil ved levering og har en generell garanti på 1 år.

Fuktbestandighet

Har IP klasse 54 og tåler sprut av vann

Renholdsvennlighet

Enkel. Rengjøres med en tørr klut.

Øvrige opplysninger

Påse at batteri er OK før bruk. Dårlig batteri kan medføre feilmålinger.

Se www.elit.no

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	ELIT AS
Postadresse	HELLENVEGEN 9
Postnr. og poststed	2022 GJERDRUM
Telefon	TLF: 63 93 88 80
E-post	E-post: firmapost@elit.no
Internett	www.elit.no

ELIT AS

HELLENVEGEN 9, 2022 GJERDRUM

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.nowww.elit.no